

		motorlar için tasarlanmış yüksek kapasiteli ağır hizmet aküler olacaktır.	
7	Motor Conta Seti	Yüksek Isı ve Basınç Dayanımı: Dizel motorlar yüksek sıkıştırma oranlarına sahip olduğundan, silindir kapak contaları genellikle çelik, bakır veya özel kompozit katmanlardan üretilen özelliklere sahip olacaktır.	Patnos SHM
8	Akü	65 Amper amper (Ah) sulu tip aküler, genellikle 12 volt gerilime sahip, ağır ve büyük hacimli dizel motorlar için özelliklere sahip olmalıdır.	Merkez 7 Nolu ASM
9	Akü Şarj Redresörü	Akü şarj redresörü, alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) çevirerek akülerin güvenli ve verimli bir şekilde şarj edilmesini sağlayan güç elektronik cihazı özelliğine sahip olmalıdır.	7 Nolu ASM
10	Devirdaim Pompası	Çalışma Prensipleri: Genellikle krank milinden veya kayış/dişli mekanizmasından (V kayışı, triger kayışı) aldığı mekanik dönme hareketiyle çalışır. İçindeki merkezkaç (santrifüj) çarkı döndürerek sıvıyı sirküle eder teknik kriterler sahip olacaktır.	Diyadin İSM / 1 Nolu ASM

Teknisyen
Recep Özkurt
[Signature]

Teknisyen
Soner Cagil
[Signature]

Teknisyen
Ali Kaya
[Signature]

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı 18 Adet Jeneratörün Parça Değişimi ve Sıvı Bakımı İçin malzeme Tedariki Teknik Şartnamesidir.

Sıra No	Malzeme Adı	Teknik özellikleri	Kullanılacak Yer
1	Yağ Filtresi	Kirli yağın motor içerisinde dolaşmasına engel olarak yağın kirlenmesine neden olan toz ve parçacıkları yakalayıp hapsedme özelliğine sahip olacaktır.	Sözleşmedeki 18 Adet Jeneratör
2	Yakıt filtresi	Kirli yakıt ayırıştırması yaparak, motorun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak özellikte olacaktır.	Sözleşmedeki 18 Adet Jeneratör
3	Hava filtresi	motor performans odaklı motorlarda kullanılan özel filtreleme sistemi özelliğine sahip olmalıdır	Sözleşmedeki 18 Adet Jeneratör
4	15/40 Motor Yağı	15W-40 motor yağı, soğuk/ sıcak havalarda akışkanlığını koruyan, yüksek sıcaklıklarda ise kalınlaşarak güçlü bir koruma filmi oluşturan çok dereceli bir viskozite sınıfı özelliğine sahip olacaktır.	Sözleşmedeki 18 Adet Jeneratör
5	Antifriz	Antifriz, motor soğutma sistemlerinde donmayı, harareti ve korozyonu önleyen temel bileşeni etilen glikol veya propilen glikol olan homojen bir sıvı özelliğini kapsamalıdır.	Sözleşmedeki 18 Adet Jeneratör
6	Akü	180 amper. 180 amper (Ah) sulu tip aküler, genellikle 12 volt gerilime sahip, ağır ve büyük hacimli dizel	Patnos 15 Temmuz şehitleri ASM / ADSM

Teknisyen
Recep ÖZKURŞ
Rum

Teknisyen
Soner SÖZÜL
JSA

Teknisyen
Ali KARAR
IA