

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

11.09.2026

Sayı:

Konu: 1 KALEM AYNİYAT TÜKETİM D.GAZ KONTROL PANELİ ANA EKRAN KARTI ALIM

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 16.09.2026 Saat 10:00 'a kadar PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin <https://ekap.kik.gov.tr/> EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	OTOMATİK ÇALIŞTIRMA PANELİ			1	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla **kabul edilmeyecektir.**

•**Teklifler sadece ekap üzerinden kabul edilecektir.**

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ECOPE MARKA KASKAT ISITMA SİSTEMİ ANA EKRAN DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAME

MADDE 1 – İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname; Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hizmet binasında bulunan Ecope marka kaskat ısıtma sisteminin arızalanan ana ekranının/kontrol panelinin tespit edilmesi, gerekli olması halinde değiştirilmesi, montajının yapılması, sistemin test edilmesi ve çalışır durumda teslim edilmesine ilişkin teknik şartları kapsar.

MADDE 2 – İŞİN AMACI

Mevcut kaskat ısıtma sisteminin ana ekranında meydana gelen arıza nedeniyle sistemin çalışma durumu, sıcaklık değerleri, hata kodları ve diğer çalışma parametrelerinin kontrol panelinden sağlıklı şekilde takip edilememesi nedeniyle sistemin güvenli ve kesintisiz çalışmasının sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 3 – MEVCUT CİHAZ BİLGİSİ

- Cihaz: Kaskat Isıtma Sistemi
 - Marka: Ecope
 - Arızalı bölüm: Ana ekran / kontrol paneli
 - Kullanım yeri: Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
 - Arıza: Ana ekranın yanması ve görüntü vermemesi
 - İşin niteliği: Arıza tespiti, ana ekran değişimi, montaj, test ve devreye alma
- Cihazın kesin model ve seri numarası, yerinde yapılacak teknik inceleme sonucunda servis formuna işlenecektir.

MADDE 4 – ARIZA TESPİTİ

- 4.1. Yüklenci/teknik servis tarafından cihazın ana ekranı ve ilgili elektronik bağlantıları kontrol edilecektir.
- 4.2. Ana ekranın çalışmadığı ve görüntü vermediği teknik olarak tespit edilecektir.
- 4.3. Ekranın yalnızca ekran kaynaklı olup olmadığı kontrol edilecek, ekranı besleyen kablo, soket, bağlantı ve ilgili elektronik devreler de incelenecektir.
- 4.4. Yapılan inceleme sonucunda hazırlanacak servis raporunda arızanın nedeni ve yapılması gereken işlem açıkça belirtilecektir.

MADDE 5 – ANA EKRANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 5.1. Değiştirilecek ana ekran, mevcut Ecope marka kaskat ısıtma sistemi ile tam uyumlu olacaktır.
- 5.2. Kullanılacak ekran cihazın mevcut kontrol sistemiyle haberleşebilecek özellikte olacaktır.
- 5.3. Ekran üzerinden cihazın mevcut çalışma ve kontrol fonksiyonlarının kullanılabilmesi sağlanacaktır.
- 5.4. Ekranda cihazın çalışma durumu, sıcaklık bilgileri, hata/uyarı bilgileri ve mevcut sistem tarafından desteklenen diğer parametrelerin görüntülenmesi sağlanacaktır.
- 5.5. Ekranın fiziksel ölçüleri, bağlantı noktaları, soketleri ve elektronik özellikleri mevcut cihazla uyumlu olacaktır.
- 5.6. Değiştirilecek parça, cihazın güvenli ve sağlıklı çalışmasını olumsuz yönde etkilemeyecektir.
- 5.7. Mümkün olması halinde üretici tarafından önerilen/orijinal yedek parça kullanılacaktır.

MADDE 6 – SÖKME VE MONTAJ

- 6.1. Arızalı ana ekran, cihazın diğer bileşenlerine zarar vermeyecek şekilde sökülecektir.
- 6.2. Yeni ana ekranın montajı teknik kurallara uygun olarak yapılacaktır.
- 6.3. Tüm kablo ve soket bağlantıları kontrol edilecektir.
- 6.4. Montaj sırasında mevcut cihazın elektrik ve elektronik sistemlerine zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 6.5. Montaj sonrasında cihazın tüm bağlantıları kontrol edilecektir.

MADDE 7 – TEST VE DEVREYE ALMA

Montaj tamamlandıktan sonra aşağıdaki kontroller yapılacaktır:

- a) Ana ekranın açılıp açılmadığı,
- b) Ekranın görüntü ve aydınlatma fonksiyonları,
- c) Menü ve kontrol fonksiyonları,
- d) Sıcaklık bilgilerinin doğru şekilde görüntülenmesi,
- e) Hata ve uyarı bilgilerinin görüntülenmesi,
- f) Kaskat sisteminin ana kontrol ünitesi ile ekran arasındaki iletişim,
- g) Kazanların/kaskat sisteminin çalışma durumu,
- h) Sistemin otomatik çalışma fonksiyonları,
- i) Gerekli diğer kontrol ve güvenlik fonksiyonları.

Testler sonucunda sistemin normal şekilde çalıştığı görülmeden iş tamamlanmış kabul edilmeyecektir.

MADDE 8 – ELEKTRİKSEL VE İŞ GÜVENLİĞİ

- 8.1. Tüm işlemler yetkin teknik personel tarafından gerçekleştirilecektir.
- 8.2. Çalışma öncesinde cihazın elektrik bağlantısı güvenli şekilde kesilecek ve gerekli iş güvenliği tedbirleri alınacaktır.
- 8.3. Kullanılacak yedek parça ve ekipmanlar cihazın elektriksel ve elektronik özelliklerine uygun olacaktır.
- 8.4. Montaj ve devreye alma işlemleri sırasında cihazın diğer bileşenlerine zarar verilmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır.
- 8.5. İşlem sonrasında cihazın güvenli ve sorunsuz şekilde çalıştığı kontrol edilecektir.

Ham İŞLEYEN
Elektrik ve Elektronik Teknikeri

Erkan AYDIN

İbrahim KAYA
Patnos ADŞM
İdari ve Mali İşler Müdürü