

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TEKLİFE DAVET

24.09.2026

Sayı:

Konu: PATNOS ADSM ISITMA SOĞUTMA FANCOİL OTOMASYON SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.09.2026 Saat 14:00 'a kadar PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ Satın Alma Biriminin <https://ekap.kik.gov.tr/> EKAP adresinden fiyat teklifi vermesi hususunda.

Gereğini rica ederim.

İbrahim KAYA
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ISITMA-SOĞUTMA FANCOİL OTOMASYON SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ			2	PERİYOD		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2026

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**

• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul **Edilmeyecektir**

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.

• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.

• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.

• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

• Firma veya Bayi Numarası da belirtilecektir.

• Teknik Şartname ektedir.

• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.

• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.

• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

PATNOS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
ISITMA, SOĞUTMA, FAN-COİL, OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM,
ONARIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

MADDE 1. KONU VE KAPSAM

Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hastanemizde bulunan

- 1- SOĞUTMA GRUPLARI
- 2- OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ
- 3- KLİMA SANTRALLERİ VE HÜCRELİ ASPİRATÖRLER
- 4- SİRKÜLASYON POMPALARI
- 5- FAN-COİL DEVRELERİ

1 yıllık periyodik bakım ve arıza durumunda onarım hizmeti yapılması işidir

MADDE 2. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU VE PERİYODİK BAKIM DÜZENİ

A - Genel Hükümler ile İlgili Yüklenici Tarafından;

Yüklenici bu şartnamede belirtilen tüm işleri yapmak, diğer tüm aksaklıkları gidermek. Sistemlerin kendisinden beklenen tüm fonksiyonları ilgili yönetmeliklere ve diğer tüm standartlara göre yerine getirmesini ve emniyetli çalışmasını temin etmekle yükümlüdür.

1. Tesisin işlemesi için kullanılacak yedek parça gerektiren bir arıza durumunda idare söz konusu yedek parçayı yüklenici firmadan temin edebileceği gibi diğer firmalardan da temin edebilir. İlgili yedek parçanın yüklenici firmadan temin edilmesi durumunda idarenin onayı alındıktan sonra değiştirilmelidir. İlgili yedek parçanın diğer firmalardan temin edilmesi durumunda, yedek parçaların sisteme montajı yüklenici (bu şartname kapsamında bakım yapan) firma tarafından yapılır. Yüklenici bu işlem için idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz. Garanti kapsamında olan parçaların alınması değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılır.
2. Yapılacak bakım onarım kurumun belirlediği personel nezaretinde yapılır. Arıza işleri nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Bakım yetkisi yükleniciye aittir. İdare. Yüklenicinin her türlü çalışmalarında isterse gözlemci bulundurabilir. Gözlemcinin tavsiyeleri dikkate alınır.
3. İşletme sırasında meydana gelen arızalar, yazılı, sözlü veya telefonla haber verilmesine müteakip 6 saat içerisinde yüklenicinin yetkili elemanları tarafından Kuruma gelinir ve arıza giderilir.

4. Sistemlerde revizyon gerektiği durumlarda yüklenici tarafından idareye verilecek revizyon listesi idare tarafından kabul edilinceye kadar sistemin çalışması sakıncalı görüldüğü takdirde güvenlik için sistem işletmeden alınır ve durum idare yetkisine bildirilir.
5. Yüklenici firma sözleşme kapsamında yapacağı çalışmalarda 6331 sayılı iş sağlığı ve iş güvenliği kanununa ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak olan tüm tüzük yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur.
6. Arıza, parça değiştirilmek suretiyle giderilecekse İdareye yazılı olarak rapor edildikten ve onay alındıktan sonra parçanın Ağrı içinde temininde 24 saat ülke içinde temininde ise 72 saat içinde tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.
7. Yedek parçanın yurt dışından gelmesi halinde yasal prosedürlerin gereklerine göre ve azami 1 (Bir) ay içinde temin edilir ve tüm sistemler güvenli çalışır hale getirilir.
8. Sistemin muntazam bir şekilde rutin periyodik bakımları yapılır. yüklenici emniyet için gerekli gördüğü her türlü ayarı yapar, tüm sistemlerin toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlar. yağlama işlemini uygun yağlar kullanmak suretiyle yapar. Tesisatta kullanılan ve/veya kullanılacak olan her türlü yağ, üstüğü, bez, malzeme ve bilumum alet edevat yüklenici tarafından temin edilir. Yüklenici firma, bunun için ek bir ücret talebinde bulunamaz.
9. Ekipmanları besleyen şebeke, jeneratör vb. alternatif kaynakların uygunluğu sağlanmalıdır.
10. Yüklenici tarafından hazırlanan "Arıza Bakım Fişleri" ve "Periyodik Bakım Fişleri" taraflarca imza altına alınır.
11. Firmalar: sistemi ayrıntılı bir şekilde inceleyerek, varsa buralarda yapılması zorunlu değişiklikleri tekliflerinde dikkate alır ve buna göre teklif verirler. Firma sistemin ve tesisatın uygun durum ve boyutlarda olmadığı iddiasıyla herhangi bir talepte bulunamaz ve teklif vermekle bu durumu kabul etmiş sayılır.

12. Firma; herhangi bir mahalde çalışırken diğer bir imalata zarar ve ziyan vermemek için gerekli her türlü önlemi almak zorundadır. Böylesi bir olayın vukuunda meydana gelen her türlü zarar ve ziyan firma tarafından karşılanır.
13. İdare; üretim için mahalline getirilmiş bütün malzeme ve donatıyı kontrol etmeye yetkili olup Gerektiğinde değiştirme veya reddetme hakkını saklı tutar. Firma; kullandığı malzemenin veya yaptığı işin her zaman hesabını verebilecek şekilde gerekli kayıtlarını tutmakla yükümlüdür. Firma; malzeme ve donatının herhangi bir şekilde kaybına sebep olursa, bu malzeme ve donatıyı ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere sağlamakla yükümlüdür. Bunun için idareden ayrıca bedel talep edemez.
14. Yüklenici. Bakım-onarım sırasında veya her türlü arızaya karşı yapılan ve/veya yapılacak müdahale esnasında, idarenin ilgili elemanlarının da iştiraki, nezaret etmesini sağlar. Aksi takdirde yüklenici firma herhangi bir bakım onarım ve arızaya müdahale yapamaz.
15. Yüklenici firma: sözleşmeyi imzalamasına müteakip ayrıntılı ve açıklamalı periyodik bakım onarım iş programını, periyodik bakım- onarım ve arıza kontrol föylerini ve gerekli olan tüm defterleri idareye verir. Ayrıca, iş bu teknik şartnameye ve diğer yasal talimatlara uygun olarak bir bakım talimatnamesi hazırlar ve herhangi bir arıza durumunda acil ilk müdahale talimatı da hazırlayıp idarenin görevlisine verir.
16. Yüklenici; İdare tarafından arızaların, sorunların ve isteklerin bildirilebilmesi amacıyla Çağrı Merkezinin adres. telefon, faks, e-posta, mobil telefon bilgileri idareye bildirir.
17. İdareye teknik destek vermek amacıyla servis personellerinin kimliği önceden İdareye bildirilir.
18. Bakım hafta içerisinde veya-İdarenin talebi doğrultusunda- hatta sonu Cumartesi- Pazar günleri yapılır. arızaya müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder. Yüklenici kullanım esnasında temel sağlık. güvenlik ve emniyet gereklerinin devamlılığını teminen bakım yapar. Yüklenici teklifini verirken hafta sonu veya hafta içi çalışmaya göre teklif verir bu sebeple idareden ek bir ücret talebinde bulunamaz.
19. Bakım yapmakla görevli personelin uğrayabileceği iş kazaları ile bu kişilerin üçüncü kişilere ve sistemlere doğrudan ya da dolaylı olarak verecekleri zararlardan yüklenici kusursuz sorumludur.



20. Yüklenici bakım ve arızalara müdahale sırasında aşınmış, yıpranmış veya arızalanmış olan parçaları idareye bildirmek zorundadır.
21. Montaj esnasında parçaların arızalanmasından yüklenici sorumludur.
22. Periyodik bakım ve onarım, parça değişimi, arızanın giderilmesi. vs. sırasında veya sonrasında sistemde veya sistemi meydana getiren ana yada yardımcı parçalardaki ve akşamlardaki her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin idarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.
23. Sistemdeki arızanın Yükleniciye yazılı, sözlü ve/veya telefonla haber verilmesinden itibaren arızalanan sisteme mesai saatleri içerisinde (Pazartesi-Cuma 09.00-18.00) azami 2 saat genel tatil günlerinde ise. 4 saat içerisinde müdahale edilir ve sistemlerin hepsi güvenli şekilde çalışır hale getirilir.

B - Periyodik Bakım Düzeni;


Periyodik bakım düzeninde yapılan kontrollerde ayarlanması gereken, tamir edilmesi gereken ve/veya eksik olan unsurlardan tamamlanması gereken her türlü şeyi yüklenici firma kurumdan herhangi bir ek ücret istemeden idarenin onayı ile yapar.

1. SOĞUTMA GRUPLARI

- Cihazlara yılda dört sefer periyodik bakım yapılacaktır.
- Cihaz arızalarına ücretsiz hizmet verilecektir.
- Cihazların sezon geçiş işlemleri bakım dâhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

Koruyucu periyodik bakım aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- Cihazların ses ve titreşim kontrolü.
- Soğutucu gaz kaçak kontrolü.
- Kondenser batarya temizliği. (Sezon başlarında kimyasal kullanılarak)
- Şebeke elektrik akımının kontrolü. (Fazlar arasında dengesizlik)
- Bütün elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü.
- Elektrik panosu bakımı ve kontrolü. (Kontaktör, termik, sigorta)
- Kompresörlerin ve fanların akım kontrolünün yapılması.
- Elektronik kartların bakımı. (Temizlik, izalatör)
- Geçmişe dönük alarm kodlarının kontrolü.



- Cihazın set ayarlarının kontrolü.
- Cihazın otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi. (Sezon başı Start-up esnasında)
- Cihazın sezon başlarında start-up. sezon sonlarında kapatılması.
- Sezon geçişlerinde antifriz konulması ve bome ölçümü.
- Sistem uygun ise, sezon sonunda gazın toplanması.
- Drier. yağ filtresi, kompresör filtresi kontrolü.
- Expansion valf kontrolü ve testi. (Elektronik ise)
- Yağ pompası kontrolü. (Sistem uygun ise)
- Kompresör veya reciver tankı elektrikli ısıtıcı kontrolü. (Sistem uygun ise)
- Yağ seviyesi kontrolü
- Gruba gelen su debisi ve fark basınç kontrolü.
- Pislik tutucuların kontrolü

2. OTOMATİK KONTROL SİSTEMİ


- Sistemin yılda 2 sefer periyodik bakımı yapılacaktır.
- Sistemin arızalarına ücretsiz hizmet verilecektir.
- Sistemin yılda iki sefer back up ları alınacaktır

Koruyucu periyodik bakım aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- Saha istasyonları (MBC panoları) ve otomatik kontrol cihazlarının periyodik bakımları yapılacaktır.
- Otomatik kontrol cihazlarının parametre ayarları kontrol edilecektir.
- Sahada bulunan otomatik kontrol vanalarının strokları ve damper motorlarının bağlantı ve fonksiyonları kontrol edilecektir.
- Periyodik bakım hizmetleri. İdare ile karşılıklı olarak belirlenmiş tarihlerde yılda dört kez verilecektir.
- Periyodik bakım hizmetleri sırasında tespit edilen arızalı cihazlar ve yapılan inceleme sonuçlarına göre yakın gelecekte bozulacağı tahmin edilebilen cihazlar, detaylı bir şekilde idare' ye rapor edilecektir.
- Otomatik kontrol elemanlarının bakımları yapılacaktır. Vana salmastralarının sızdırmazlığı kontrol edilecek, vana mili temizlenecektir. Vanaların doğru stokta olup olmadıkları kontrol edilecek damper bağlantı millerinin sıkılığını ve doğru şekilde çalışıp çalışmadıkları kontrol edilecektir. Tüm saha duyar elemanlarının, vana ve damper motorlarının ve kontrol paneli tarafındaki bağlantıları kontrol edilecektir.
- PLC modüller ile saha ekipmanlarının haberleşme ve 0-10 V sinyal kontrolü yapılacaktır.
- DCC ve MCC elektrik panoları içerisindeki elektrik bağlantı ve voltaj kontrolleri yapılacaktır.

3. KLİMA SANTRALLERİ VE HÜCRELİ ASPİRATÖRLER

- Cihazlara yılda dört sefer periyodik bakım yapılacaktır.
- Cihazların sezon geçiş işlemleri, bakım dâhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.




Koruyucu periyodik bakım, aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- Hava debisi ayar damperlerinin kontrolü.
- Klima santrali modüllerinin genel temizliği.
- Modüller arası bağlantı ve kapak bağlantı contalarının durumunun ve hava kaçak durumunun kontrolü
- Damperlerin çalışırılığının kontrolü.
- Cihazların otomatik kontrol elemanlarının kontrolü ve testi. (Damper motoru. Don termostadı, fark basınç anahtarı. üç yollu vana ve vana motoru. sensörler. ve kumanda paneli.)
- Elektrik panosu kontrolü ve bakımı. (Kontaktör, termik ve sigorta)
- Fanlar
- Kirlilik, hasar, korozyon ve montaj doğruluğunun kontrolü.
- Fan balansının kontrolü.
- Yatak sesinin kontrolü.
- Yatakların yağlanması. (uygun ise)
- Fan montaj cıvatalarının sıkılığının kontrolü.
- Fan tahrik mekanizmasının kontrolü.
- Titreşim kontrolü

Isıtıcı Bataryalar

- Hava tarafında kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
- Su devresinin kontrolü.
- Su devresindeki havanın tahliyesi.
- Hava tarafının temizliği.

Soğutucu Bataryalar


- Hava tarafında kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
- Su devresinin kontrolü.
- Su devresindeki havanın tahliyesi.
- Drenaj ve sifon çalışırılığının kontrolü.
- Damla tutucunun kontrolü.

Filtreler

- Kirlilik. korozyon ve hasarın kontrolü.
- Manometre ile fark basıncın kontrolü.
- Filtre sızdırmazlık kontrolü.
- Gerektiğinde filtre elemanlarının değişimi.
- Sızdırmazlık elemanlarının kontrolü.
- Genel Temizlik.

Damla Tutucular

- Kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.



- Su drenaj hattının çalışırılığının kontrolü.

Elektrik Motorları

- Kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
- Yatak sesinin kontrolü.
- Yatakların yağlanması.
- Motor ayakları bağlantı cıvatalarının sıkılığının kontrolü.
- Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeriyle kıyaslanması.
- Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü.

Kayışlar

- Kirlilik kontrolü.
- Hasar ve aşınmanın kontrolü
- Kayış gerginliğinin kontrolü.
- Kayış kasnak hizalamasının açısal kontrolü.
- Gerekğinde kayışların değişimi. Kayış kasnak muhafazası genel kontrolü.
- Genel temizlik.

Kasnaklar

- Kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
- Kasnak sabitleme cıvatalarının sıkılık kontrolü.

4. SİRKÜLASYON POMPALARI

- Cihazlara yılda dört sefer periyodik bakım yapılacaktır.
- Cihazların sezon geçiş işlemleri, bakım dâhilinde ücretsiz olarak yapılacaktır.

Koruyucu periyodik bakım, aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- Kirlilik, hasar ve korozyonun kontrolü.
- Yatak sesinin kontrolü.
- Yatakların yağlanması(cihaz uygunsa)
- Motorun çektiği akımın ölçülmesi ve etiket değeriyle kıyaslanması.
- Motor terminallerindeki kablo bağlantılarının kontrolü.
- Elektrik panosu kontrolü ve bakımı. (Kontaktör, termik ve sigorta)
- Pompa salmastralarının kontrolü.

5. FAN-COIL SİSTEMİ

Koruyucu periyodik bakım aşağıdaki maddelere uygun olarak yapılacaktır

- Yılda 2 defa filtre temizliği yapılacak
- İç ünite batarya temizliği. (Kimyasal kullanılarak yılda 1defa)
- Şebeke elektrik akımının kontrolü yapılacak
- Bütün elektrik bağlantıların sıkılık kontrolü.
- Fan-coil su akışı kontrol edilecek ve havası alınacaktır.
- Elektronik kartların bakımı. (Temizlik, izolatör)
- Termostat fonksiyon kontrolü yapılması.
- Arızalı olan termostatlar firma tarafından ücretsiz onarımı yapılacaktır.

Halit İSİZYEN

Erkan AYDIN

İmza

İmza

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

**ISITMA-SOĞUTMA FANCOİL OTOMASYON SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI
İŞİ HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ**

DTN:

Sözleşmenin Tarafları

Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta **AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ** (bundan sonra İdare olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta (bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Taraflara İlişkin Bilgiler

Madde 2-

2.1. İdarenin

- a) Adı: **Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi**
b) Adresi: Atatürk Mah. Saidi Nursi Mah. No. 2 Patnos/AĞRI
c) Telefon numarası : 0472 616 3005
ç) Faks numarası :
d) Elektronik posta adresi(varsa): satinalma.patnosadsm@gmail.com
e) Elektronik tebligat adresi:

2.2. Yüklenicinin

- a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No:
c) Vergi Kimlik No:
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarası:
e) Bildirime esas faks numarası:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi varsa:
g) Elektronik tebligat adresi :

2.3 Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2 'de belirtilen adreslerini tebligat olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmедикçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış olur.

2.4 Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Sözleşmenin dili

Madde 3-

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4-

Bu sözleşmenin, uygulanmasında, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale kanunu ve 4735 sayılı kamu ihale Sözleşmeleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra genel şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

İş Tanımı

Madde 5-

5.1.Sözleşme konusu iş, " **ISITMA-SOĞUTMA FANCOİL OTOMASYON SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ** " işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları sözleşme ekinde yer alan ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde düzenlenmiştir.

5.2. Sözleşme Kapsamında Alınacak Hizmetin Miktarı-

S.N	İşin Adı	Miktarı	Birimi	B.Fiyat	Toplam Tutar
1	ISITMA-SOĞUTMA FANCOİL OTOMASYON SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM ONARIMI İŞİ	2	Bakım	*****	*****

Sözleşmenin türü ve bedeli

Madde 6-

Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Tip Sözleşmesi olup ihale, sözleşmede ve eklerinde belirtilen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından yapılacak 12 Aylık Parça Hariç Periyodik bakım onarım sözleşmesidir. Toplam bedel KDV hariç (.....) TL dir.

Sözleşmenin Bedeline Dahil Olan Giderler

Madde 7-

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Nakliye, ulaşım, vergi harç resim v.b giderler sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.

Sözleşmenin Ekleri

Madde 8-

8.1 İhale Dokümanı, Teknik Şartname sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar ancak sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki ya da farklılık olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2 İhale dokümanını oluşturan belgeler arasında öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

1. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
2. Sözleşme
3. Teknik Şartname
4. Teklif Mektubu

Sözleşmenin Süresi

Madde 9-

Sözleşmenin süresi işe başlama tarihinden itibaren 12 (Oniki) Ay'dır.

İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim ve İşe başlama Tarihi

Madde 10-

10.1 İşin yapılma yeri **Patnos Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi** 'dir.

10.2 İşyerinin teslimine ilişkin esaslar -

10.3 İşyeri teslim ve işe başlama tarihi: '.....'dir.

10.4 İş bitim tarihi : '.....',

Teminata İlişkin Hükümler

Madde11-

Bu iş için Teminat alınmamıştır.

Ödeme Yeri Ve Şartları

Madde12

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Ağrı Döner Sermaye Muhasebe Birimi veya Patnos Mal Müdürlüğü'nde yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu işin , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde yapıp teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç **150** gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Hesapların uygun olması durumunda ödemeler daha önceki bir tarihte yapılacaktır. Ancak nakit yetersizliği olması halinde, Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 22. maddeye göre ödeme yapılır

Avans Verilmesi, Şartları Ve Miktarı,

Madde 13-

Bu iş için avans verilmeyecektir.

Fiyat Farkı

Madde 14-

14.1 Fiyat farkı verilmeyecektir. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi Resim Harç vb. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2 Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

Madde.15-

Bu işte alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Cezalar ve Kesintiler

Madde 16-

16.1.Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda; idare tarafından en az (10) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin binde 6 oranında gecikme cezası uygulanır.

Teknik Şartnamede belirtilen süreler içerisinde arızaya müdahale edilmemesi, kullanılan yedek parçaların veya bakım esnasında kullanılan malzemelerin uyumsuz olması nedeniyle arızaya sebep vermesi veya hatalı olması, firmanın sorumluluğu altında bulunan cihazların arızanın giderilmemesi halinde geçen her gün için yukarıda belirtilen oranlarda cezalar uygulanacaktır.

Teknik Şartname hükümlerine uyulmaması Teknik Şartname ve hükümlerine uyulmaması

İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30'unu geçmeyecektir.

16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

16.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yüklenicinin alacağı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat, ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi

Madde 17-

17.1.Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen haller mücbir sebep olarak kabul edilir.

- a- Doğal Afetler
- b- Kanuni Grev
- c- Genel Sağlık hastalık
- d- Kısmi veya genel seferberlik ilanı
- e- Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

17.2. İdareden kaynaklanan sebepler; İdarenin, sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu Sözleşmede, Teknik Şartnamede ve Genel Şartnamede yer alan yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (verilecek ilk hizmet için alt yapının sağlanmaması gibi) ve bu sebeple işin süresi içinde bitirilmesinin mümkün olmaması halinde, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli kaldırmaya gücünün yetmemesi kaydıyla, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda genel şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.

Kontrol Teşkilatı, Görev Ve Yetkileri

Madde 18-

İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun yürütülüp yürütülmediği idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol teşkilatı, genel şartnamenin 4. Bölümünde belirtilen yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

İşin Yürütülmesine İlişkin Kayıt ve Tutanaklar

Madde 19-

İşin yapılması sırasında tutulan bakım onarım tutanakları, servis formları imzalanarak İdarenin ilgili birimine teslim edilecektir..

Teslim Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar;

Madde 20-

20.1. Hastane, muayene komisyonu, (teknik eleman, komisyon üyeleri) yapılan bakımı uygun bulunduğu takdirde kabul edecektir.

20.2. Teslim alınan işin Muayene ve kabul işlemleri Genel Şartnamenin 8. bölümünde hüküm altına alınan usul ve esaslara göre yapılarak kesin hesap raporu çıkartılır.

İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalıması

Madde 21 -

Yüklenicinin bakım onarımını yapmakla yükümlü olduğu iş alanında ve bağlı alanda veya cihazda ve eşyada yüklenicinin eksik ve hatalı yapmış olduğu işlerden kaynaklı olarak oluşabilecek tüm maddi zarar yüklenici tarafından ödenecektir.

Yüklenicinin Sözleşme Konusu İş İle İlgili Çalıştıracığı Personele İlişkin Sorumlulukları;

Madde 22-

22.1. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracığı personele ilişkin sorumlulukları, ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri ve Genel Şartnamenin Altıncı Bölümünde belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür.

22.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Sözleşmede değişiklik yapılması;

Madde 23-

23.1. Sözleşme bedelinin aşılması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla,

a- İşin yapılma veya teslim yeri,

b- İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti

Madde 24-

Yüklenicinin, Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali aciz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte idareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

Madde 25-

Aşağıda belirtilen hallerde idare sözleşmeyi fesheder:

- a- Yüklenicinin, Taahhüdünü İhale dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 (yirmi) gün süreli ve nedenleri açıkça belirlenen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
- b- Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğu tespit edilmesi,

Hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Sözleşmeden önceki yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih

Madde 26-

Yüklenicinin, İhale sürecinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Ancak, Taahhüdün en az %80'ini tamamlamış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

- a. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması,
- b. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
- c. Yüklenicinin yasak fiil ve davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olması hallerinde idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlanmasını isteyebilir ve bu taktirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 26. Maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapmak suretiyle de tahsil edilebilir.

Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin feshi;

Madde 27-

Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa idarenin sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar iade edilir.

Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu;

Madde 28-

İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 25. maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu Hükümlerine göre ceza kavuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 27.maddesi hükmü uygulanır.

Yüklenicinin Tanzim Sorumluluğu;

Madde 29-

Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı kamu İhale Kanununun 27. maddesi hükümleri de uygulanır.

Fikri ve Sınai Mülkiyete Konu Olan Hususlar**Madde 30-**

Bu Madde boş bırakılmıştır.

Montaj, İşletmeye Alma, Eğitim, Bakım, Yedek Parça Gibi Destek Hizmetlerine Ait Şartlar**Madde 31-**

Montaj, eğitim , bakım onarım, firmaya ait olup bu konuda İdareden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Yapılacak iş parça hariç olması sebebiyle yedek parça bedeli İdareye aittir.

Garanti İle İlgili şartlar;

Madde 32- Bu madde boş bırakılmıştır

Hüküm Bulunmayan Haller;**Madde 33-**

Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde ilgisine göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Hükümlerine bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde genel hükümlere göre hareket edilir.

Diğer Hususlar**Madde 34-**

İş bu sözleşme ile, yüklenici sözleşmede belirtilen cihazların bakım ve onarımını, sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde yerine getirmeyi üstlenmektedir. Buna karşılık idare ise, söz konusu bakım onarımın firma ve onun yetkili elemanlarınca yapılmasını kabul etmektedir.

Anlaşmazlıkların Çözümü**Madde 35-**

Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde **Ağrı** mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Yürürlük**Madde 36-**

Bu Sözleşme 36 maddeden ibaret olup idare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ,,,,,, tarihinde imza altına alınarak idare tarafından alıkonulmuştur. istenildiği takdirde çoğaltılmış bir kopyası yükleniciye verilecektir.

İDARE

YÜKLENİCİ