

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1056


24/09/2026

KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **80 KVA GÜÇ KAYNAĞINDAN TOMOGRAFİ ELEKTRİK PANOSUNA ENERJİ BESLEME KABLOSU ALIM** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **02/10/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	80 KVA GÜÇ KAYNAĞINDAN TOMOGRAFİ ELEKTRİK PANOSUNA ENERJİ BESLEME KABLOSU ALIM	25	METRE		


Dr. Yasin COLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ
80 kVA GÜÇ KAYNAĞINDAN TOMOGRAFİ ELEKTRİK PANOSUNA ENERJİ
BESLEME KABLOSU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alım Konusu: 80 kVA UPS (Güç Kaynağı) ile Tomografi (BT) cihazı elektrik panosu arasında kullanılacak enerji besleme kablosunun temini.

MADDE 1 – AMAÇ

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan 80 kVA güç kaynağından (UPS) tomografi cihazı elektrik panosuna çekilecek enerji hattında kullanılacak $3 \times 50 \text{ mm}^2 + 1 \times 25 \text{ mm}^2$ kesitli enerji kablosunun teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 – TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kablo bakır iletkenli, alçak gerilim enerji iletiminde kullanılmaya uygun olacaktır.
2. Kablo tipi 0,6/1 kV XLPE izoleli, PVC dış kılıflı (N2XY veya eşdeğeri) olacaktır.
3. Kablo $3 \times 50 \text{ mm}^2 + 1 \times 25 \text{ mm}^2$ kesitinde olacaktır.
4. Faz iletkenleri 3 adet 50 mm^2 , nötr iletkeni 1 adet 25 mm^2 olacaktır.
5. İletkenler çok telli, elektrolitik tavlı bakır olacaktır.
6. İzolasyon XLPE, dış kılıf darbe ve aşınmaya dayanıklı PVC olacaktır.
7. Çalışma gerilimi 0,6/1 kV olacaktır.
8. TS EN 50525, TS IEC 60502-1 veya eşdeğer standartlara ve CE uygunluğuna sahip olacaktır.
9. Sürekli işletme sıcaklığı en az 90°C , kısa devre dayanımı en az $250^\circ\text{C} / 5 \text{ sn}$ olacaktır.
10. Rutubet, mekanik darbe ve hastane teknik hacimlerinde uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.

MADDE 3 – TESLİM VE KALİTE ŞARTLARI

11. Kablo yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olacaktır.
12. Kablo üzerinde üretici adı, kesiti, gerilim değeri ve üretim bilgileri okunabilir şekilde bulunacaktır.
13. Teslim sırasında uygunluk beyanı ve kalite belgeleri idareye sunulacaktır.
14. İmalat hatası tespit edilen ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

15. Bu alım yalnızca enerji besleme kablosunun teminini kapsamaktadır.
16. Montaj, kablo çekimi, bağlantı ve devreye alma işlemleri Diyadin Devlet Hastanesi tarafından yapılacaktır.
17. Teklif veren firmalar şartnamedeki teknik özellikleri karşılayan eşdeğer ürün teklif edebilir.
18. İdare gerekli gördüğü durumlarda ürünün teknik uygunluğunu belge ile doğrulama hakkına sahiptir.


Mücahit YAMAN
TKY


Ahmet Emin YILMAZ
TKY