

T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1065
KONU : Teklife Davet

24/09/2026

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **OTOMATİK BARIYER SİSTEMİ ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **05/10/2026** tarih ve saat 10:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	OTOMATİK BARIYER SİSTEMİ ALIMI	1	ADET		


Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:

- Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/e-posta> adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

OTOMATİK BARIYER SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç ve kapsam

Bu teknik şartname, Diyardin Devlet Hastanesi araç giriş-çıkış kontrolünde kullanılmak üzere 4 metre kollu otomatik bariyer sisteminin teknik özelliklerini, teslim koşullarını ve garanti hükümlerini kapsar.

2. Genel teknik özellikler

1. Bariyer sistemi yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olacaktır.
2. Sistem yoğun araç giriş-çıkışına uygun endüstriyel tipte olacaktır.
3. Bariyer kol uzunluğu 4 metre (± 5 cm) olacaktır.
4. Bariyer sağ veya sol yönlü kuruluma uygun, yönü değiştirilebilir yapıda olacaktır.
5. Gövde dış ortam koşullarına dayanıklı elektrostatik toz boyalı galvanizli çelik veya alüminyum malzemeden imal edilmiş olacaktır.
6. Gövde paslanma, UV ışınları ve yağışlı hava şartlarına dayanıklı olacaktır.
7. Koruma sınıfı en az IP54 olacaktır.
8. Çalışma sıcaklığı en az -20°C ile $+55^{\circ}\text{C}$ arasında olacaktır.
9. Besleme gerilimi 220–240 VAC, 50 Hz olacaktır.
10. Motor redüktörlü, yoğun kullanıma uygun ve bakım gereksinimi düşük yapıda olacaktır.

3. Performans özellikleri

1. Bariyer kolunun tam açılma veya kapanma süresi 2–4 saniye arasında olacaktır.
2. Günlük en az 2.000 açma-kapama çevrimine uygun olacaktır.
3. Bariyer kolu açıldığında yaklaşık 90° konumuna ulaşacaktır.
4. Elektrik kesintisinde manuel anahtar ile bariyer kolu açılabilir mekanik kilit sistemi bulunacaktır.
5. Motor aşırı yüklenmeye karşı termal koruma sistemine sahip olacaktır.

4. Elektronik kontrol ünitesi

1. Bariyer içerisinde mikroişlemci kontrollü elektronik kart bulunacaktır.
2. Kontrol kartı aşağıdaki girişleri destekleyecektir:
 - Kuru kontak (NO/NC)
 - Buton girişi
 - Fotosel girişi
 - Loop dedektör girişi (uyumlu)
3. Açık kalma süresi ayarlanabilir olacaktır.
4. Yavaş başlangıç ve yavaş duruş fonksiyonu bulunacaktır.
5. Engel algılandığında kolu durdurma veya geri açma fonksiyonunu destekleyecektir.

5. Bariyer kolu özellikleri

1. Bariyer kolu alüminyum profilden imal edilmiş olacaktır.
2. Kol uzunluğu 4 metre olacaktır.
3. Kol üzerinde görünürlüğü artıran kırmızı reflektif şeritler bulunacaktır.
4. Kol hafif, darbelere dayanıklı ve değiştirilebilir yapıda olacaktır.
5. Kol bağlantı aparatı ürün ile birlikte teslim edilecektir.

Ahmet Emin YILMAZ

TKY

Mücahit YAMAN

TKY

6. Emniyet özellikleri

1. Bariyer gövdesinde manuel açma mekanizması bulunacaktır.
2. Hareketli parçalar kullanıcı güvenliğini sağlayacak koruyucu tasarıma sahip olacaktır.
3. Kontrol ünitesi kısa devre ve aşırı akıma karşı korumalı olacaktır.
4. Sistem fotosel ve araç algılama ekipmanları ile çalışabilecek altyapıya sahip olacaktır.

7. Teslim kapsamında verilecek ekipmanlar

Yüklenici aşağıdaki ekipmanları eksiksiz teslim edecektir:

Ürün	Miktar
Otomatik bariyer gövdesi	1 Adet
4 metre alüminyum bariyer kolu	1 Adet
Kol bağlantı aparatı	1 Takım
Sabitleme civata ve montaj plakası	1 Takım
Manuel açma anahtarı	2 Adet
Uzaktan kumanda	2 Adet
Kullanım ve teknik doküman	1 Takım

(Ürün kurulumu hastane tarafından yapılacağından, kurulum için gerekli olan malzemelerin eksiksiz teslim edilmesi zorunludur)

8. Kalite ve uygunluk

1. Ürün CE işaretine sahip olacaktır.
2. İmalatçı firma ISO 9001 kalite yönetim sistemine sahip olacaktır veya ürün bu kalite sistemi kapsamında üretilmiş olacaktır.
3. Teslim edilen ürünün seri numarası ve model bilgileri okunabilir şekilde ürün üzerinde bulunacaktır.
4. Muadil ürünler teklif edilebilir; ancak teklif edilen ürün bu şartnamedeki tüm teknik kriterleri karşılamak zorundadır.

9. Garanti

1. Bariyer sistemi en az 2 (iki) yıl garantili olacaktır.
2. Garanti süresince üretim kaynaklı arızalarda gerekli yedek parçalar ücretsiz sağlanacaktır.
3. Garanti, teslim tarihinden itibaren başlayacaktır.

10. Muayene ve kabul

1. Muayene ve kabul işlemleri Diyadin Devlet Hastanesi Muayene ve Kabul Komisyonunca yapılacaktır.
2. Komisyon gerekli gördüğünde teknik katalog veya üretici dokümanlarını isteyebilir.
3. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.
4. Teslim edilen ürünün tüm aksesuarları eksiksiz olarak teslim edilmelidir.

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY