

DOĞALGAZ TESİSATI PARÇALARI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

27/08/2026 tarih ve 326562542 Sayılı Görevlendirme Oluru

Sıra No	Parça Adı	Teknik Özelliği ve Tanımı:	Kullanılacağı Yer
1	Karbonmonoksit Gaz cihazı (1 Adet)	Standart boy. atık gaz uyarısı alarm. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt SYM
2	Gaz Sensörü (2 Adet)	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt İSM
3	Karbonmonoksit Gaz Dedektörü 1Adet	Standart boy. atık gaz uyarısı alarm Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt 2 Nolu ASM
4	Karbonmonoksit Gaz Gaz Cihazı (1 Adet)	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt 2 Nolu ASM
5	Doğalgaz Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı Standart boy. atık gaz uyarısı alarm Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt Ağrı Dağı ASM
6	Karbonmonoksit Gaz Cihazı (1 Adet)	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt Ağrı Dağı ASM
7	Karbonmonoksit Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Doğubayazıt Meteoroloji ASM
8	Karbonmonoksit Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Patnos Zahide Şahin ASM
9	Selenoid Vana 1 Adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Patnos Zahide Şahin ASM
10	Doğalgaz Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı Standart boy. atık gaz uyarısı alarm Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Patnos Zahide Şahin ASM
11	Karbondioksit Gaz cihazı 1 adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır.	Patnos 2 Nolu ASM
12	Karbonmonoksit Gaz Alarm Cihazı (1 Adet)	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Patnos 2 Nolu ASM
13	Gaz Dedektör 2	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Patnos 1 Nolu ASM
14	Selenoid Vana 1 Adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Patnos Badişan ASM
15	Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Patnos İSM
16	Doğalgaz karbonmonoksit cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. 17Doğalgaz İç Tesisat	Patnos İSM

		Yönetmeliğine uygun olacaktır	
17	Gaz alarm cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Sütlüpınar ASM
18	Karbonmonoksit Cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Sütlüpınar ASM
19	Karbonmonoksit Gaz Cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez TSM
20	Doğalgaz alarm cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez TSM
21	Karbonmonoksit Gaz cihazı 1 adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 5 Nolu ASM
22	Selenoid Vana 1 Adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 5 Nolu ASM
23	Karbonmonoksit Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 7 Nolu ASHİ
24	Karbonmonoksit Cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 7 Nolu ASHİ
25	Karbonmonoksit Gaz Alarm Cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	2 Nolu 112 ASHİ
26	Karbonmonoksit Cihazı	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	2 Nolu 112 ASHİ
27	Selenoid Vana 1 adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	2 Nolu 112 ASHİ
28	Karbonmonoksit Gaz cihazı 1 adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Ahmedi Hani ASM
29	Gaz Alarm cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Ahmedi Hani ASM
30	Selenoid Vana 1 Adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Ahmedi Hani ASM
31	Karbonmonoksit Gaz cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	112 Komuta Kontrol Merkezi Eski Müdürlük Binası
32	Gaz Alım cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	112 Komuta Kontrol Merkezi Eski Müd. bina
33	Karbonmonoksit Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 1 Nolu ASM

34	Selenoid Vana 1 adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 1 Nolu ASM
35	Gaz Alarm cihazı 1 adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 1 Nolu ASM
36	Doğalgaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 4 Nolu ASM
37	Selenoid Vana 1 Adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 4 Nolu ASM
38	Doğalgaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 3 Nolu 112 ASHİ
39	Karbonmonoksit Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 3 Nolu 112 ASHİ
40	Selenoid Vana 1 adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Merkez 3 Nolu ASM
41	Karbon monoksit cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	7 Nolu ASHİ
42	Gaz alarım Cihazı 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	7 Nolu ASHİ
43	Selenoid Vanası adet	Bağlantısı yapılacak. 1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	7 Nolu ASHİ
44	Selenoid Vana 1 Adet	1 inç Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	3 Nolu ASM
45	Gaz kaçağı	Gaz kaçağı tamir edilecek	3 Nolu ASM
46	Gaz Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	3 Nolu ASHİ
47	Karbonmonoksit Dedektörü 1 Adet	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	3 Nolu ASHİ
48	Doğalgaz Dedektörü	Doğalgaz sızmalarına karşı uyarma özelliği olmalı. Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olacaktır	Tutak ASM
Önemli Not: Parçaların uyumlu olmaması halinde, yüklenici firma tarafından uygun parça takılacaktır. Takılan parçalar Doğalgaz İç Tesisat Yönetmeliklerine uygun olacaktır. Tedarik her nevi nakliye işçilik ve montaj dahil olacaktır. Yol ve nakliye ayrıca talep edilmeyecektir.			

Muhammed Yasir CEMO
Teknisyen.

Serdar TOKA
Teknisyen