T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
TUTAK DEVLET HASTANESİ

TEKLİFE DAVET

08.10.2026

Sayı: 26DT1974125
Konu: Isıtma Kazanı Yedek Parçası Alımı İşi

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 14.10.2026 10:00 'a TUTAK DEVLET HASTANESİ Satın Alma Birimine ait tutakdhsatinalma@outlook.com e-posta adresine gönderilmesi hususunda; Gereğini rica ederim.

Murat DİVARCİ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SİRKÜLASYON POMPASI	1	Adet		
				Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
•**Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.**
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SİRKÜLASYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMSİ

1. Kapsam ve Genel Özellikler

- Teklif edilecek pompa ulusal ve uluslararası standartlara (CE, TS 515) uygun olmalıdır.
- **Kullanım Amacı:** Isıtma, soğutma veya sirkülasyon hatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, ıslak rotorlu veya hat tipi (in-line) sirkülasyon pompası olmalıdır.
- **Ürün Tipi:** Pompa modeli etiketi üzerinde **NCP-A1-5/125** olarak belirtilen özelliklerde veya bu özelliklerin üzerinde performans sağlamalıdır.

2. Performans ve Hidrolik Veriler

- **Debi (Kapasite):** Pompanın nominal debisi en az **9.5 m³/h** olmalıdır.
- **Basma Yüksekliği (Manometrik Yükseklik):** Pompanın sağladığı basma yüksekliği en az **3.5 mSS** (metre su sütunu) olmalıdır.
- **Pompa Verimi (η):** Pompa hidrolik verim değeri en az **0.32** (veya %32) seviyesinde olmalıdır.

3. Elektriksel Özellikler

- **Besleme Gerilimi:** Pompa motoru **380 / 220 V** (Trifaze / Monofaze işletime uygun) gerilim değerlerinde çalışabilmelidir.
- **Akım Değeri:** Pompanın nominal akım çekişi bağlantı şekline göre **0.75 / 1.39 A** sınırları arasında olmalıdır.
- **Motor Gücü (Giriş Gücü):** Pompa motorunun çektiği güç **185 W** olmalıdır.
- **Frekans:** Şebeke çalışma frekansı **50 Hz** olmalıdır.
- **Faz Sayısı:** Pompa **3/1 Faz** seçeneğine sahip veya trifaze şebekeye uygun motor yapısında olmalıdır.
- **Motor Devri:** Pompa motoru nominal devri **1380 d/d** (devir/dakika) olmalıdır.

4. Standartlar ve Sertifikasyon

- **Kalite Standartları:** Ürün üzerinde **CE** işareti bulunmalı ve **TS 515** standartlarına tam uyumluluk belgelenmelidir.

Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır.

Temel Bulut
Tıbbi Sekreter

Ali Cengiz Çiftçi
Teknisyen