T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-331817823 09.10.2026
Konu : TEKLİFE DAVET

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **Yangın Pompası ve Hidrant Sistemi Bakım ve Onarım** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14.10.2026 tarih ve saat 14:00'a** kadar **dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	YANGIN POMPASI VE HİDRANT SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	AYLIK	1		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MUHAMMET RIZA KAYALI

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: 3A5214B7-DB38-4A1D-98E5-685C6E341259 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 4400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:
https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr
Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK
Telefon No:

NOTLAR

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersizs ayılacaktır.

3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5.Alımlar https://agriihale.gov.tr/ e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9.Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç Tl olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

13.Verilen teklifler 30 gün süreyle geçerli sayılacaktır.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Muhammet Rıza KAYALI
Başhekim v.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: 3A5214B7-DB38-4A1D-98E5-685C6E341259 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

02/10/2026

Veysi KIZILARSLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Ağrı Doğubayazıt Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİDEN
09.10.2026 08:45:02 - E-99989031-000-331728979
331728979
DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN GİDEN

		TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
		DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU			
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0	SAYFA:1	
Sayı:			Tarih:	8.10.2026	

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU [1]	TAŞINIR KODU [1]	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			YANGIN POMPASI VE HİDRANT SİSTEMİ BAKIM VE ONARIMI	1	AYLIK
2					
3					

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

GEREKÇE RAPORU YAZI EKİNDEDİR.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU		UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
VEYSİ KIZILARSLAN		**İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI**
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Veysi KIZILARSLAN Taşınır Kayıt Yetkilisi		..../...../.....
İletişim Tel No :		
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ		..../...../.....
		Taşınır Kayıt Yetkilisinin
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere …… nolu kalemler depoda mevcuttur.		Adı Soyadı ve İmzası
		T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Veysi KIZILARSLAN Taşınır Kayıt Yetkilisi

Yukarıda miktarı belirtildiği üzere …… nolu kalemler depoda mevcut değildir	
MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Adı Soyadı ve İmzası Taşınır Kayıt Yetkilisi
…… nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	
…… nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	**UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.**
……/……/……	……/……/……
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari Mali İşler Müdürü	Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

TEKNİK ŞARTNAME

2 ADET SU POMPASI VE YANGIN SÖNDÜRME SU SİSTEMİ (JENERATÖR DAHİL) YEDEK PARÇA HARİÇ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI

1. İŞİN KONUSU

- Bu teknik şartname; İdare bünyesinde bulunan toplam 2 (iki) adet su pompası, yangın söndürme su sistemi, yangın pompa grubu, hidrofor sistemleri, kumanda panoları, elektrik besleme sistemleri ile bu sistemleri besleyen jeneratör bağlantılarının sürekli faal ve arızasız durumda tutulmasını sağlamak amacıyla; yedek parça hariç olmak üzere, sözleşme süresi boyunca 3 aylık olmak üzere 1(bir) kez gerçekleştirilecek periyodik bakım, kontrol, test ve arıza giderme hizmetinin kapsam ve şartlarını belirler.

2. DAYANAK

- Hizmet, aşağıda belirtilen mevzuat, kanun ve standartlara uygun olarak yürütülecektir:
- 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
- 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
- Firmanın güncel tarihli TS EN 13485 TSE-HYB Yetki Belgesinin bulunması
- TS EN 12845, TS EN 671 ve ilgili TSE/IEC standartları
- İlgili üretici standartları ve teknik dokümantasyon

3. HİZMETİN KAPSAMI

- Bakım ve onarım hizmeti, aşağıda sayılan sistem ve ekipmanları kapsar:
- İçme suyu, kullanma suyu ve atık su pompaları
- Isıtma ve soğutma sistemlerindeki boru patlaklarının onarımı
- Hidrofor sistemleri
- Yangın pompa grupları ve jokey pompaları
- Elektrik motorları ve kumanda panoları
- Basınç ve seviye şalterleri
- Vanalar, çekvalfler, manometreler
- Basınç tankları ve yangın su deposu bağlantıları, korozyona uğrayan şamandıraların değiştirilmesi
- Jeneratör üzerinden çalışan yangın pompası sistemi (jeneratör devreye giriş/besleme hattı dâhil)
- Bakım hizmeti, İdare Teknik Servis elemanlarının gözetiminde ve talepleri doğrultusunda, İdare ile önceden koordine edilecek bir program dâhilinde yürütülecektir.

4. PERİYODİK BAKIM ESASLARI

- Yüklenici, sözleşme süresi boyunca 1 (bir) kezbakım yapacaktır. Her bakımda asgari olarak aşağıdaki kontroller gerçekleştirilecek ve sonuçları bakım formuna işlenecektir.
- 4.1. Mekanik Kontroller
- Pompa genel kontrolü

- Rulman ve mil salmastrası kontrolü
- Kaplin ayarı
- Titreşim ve gürültü (vibrasyon) kontrolü
- Yağ kaçağı ve cıvata sıkılık kontrolü
- Mekanik bağlantıların kontrolü
- 4.2. Elektrik Kontrolleri
- Motor akım ölçümü ve faz kontrolü
- İzolasyon, kontaktör ve termik röle kontrolü
- Sigorta ve kumanda panosu kontrolü
- Elektrik bağlantılarının sıkılık kontrolü
- 4.3. Hidrolik Kontroller
- Debi ve basınç kontrolü
- Basınç ve basma hattı kontrolü
- Vana ve çekvalf çalışma/kaçak kontrolü
- Isıtma ve soğutma sistemindeki boru kontrolleri
- 4.4. Yangın Sistemi Kontrolleri
- Yangın pompalarının otomatik ve manuel çalışma testi
- Jokey pompası testi ve basınç ayarları
- Alarm çıkışları ve otomatik devreye girme testi
- Jeneratör devrede iken çalışma testi ve elektrik kesintisi senaryo testi

5. ARIZA HİZMETLERİ

- Periyodik bakım dışında meydana gelebilecek arızalara Yüklenici müdahale edecektir. Yedek parça bedelleri bu sözleşme/şartname kapsamı dışındadır; ancak arıza tespiti, sökme, montaj, işçilik, test ve devreye alma hizmetleri kapsam dâhilindedir.
- Değişmesi gereken arızalı parçalar İdare, Yüklenici veya piyasadan temin edilecek; montajı Yüklenici tarafından yapılacaktır. Sarf olan, eskiyen veya yıpranan parçaların değiştirilmesi gerektiğinde Yüklenici tarafından teknik servis raporu düzenlenerek İdare'ye bildirilecektir. Değişmesi gereken parçalar, İdarenin yazılı onayı alınmadan değiştirilmeyecektir.

6. ARIZAYA MÜDAHALE SÜRELERİ

- Arıza bildirimi telefon, e-posta, faks veya İdarenin bildireceği diğer iletişim yöntemleriyle yapılacaktır.
- Mesai saatleri içinde (08:00-17:00): Yüklenici, bildirimi takiben en geç 2 (iki) saat içinde arızaya müdahale edecektir.
- Mesai saatleri dışında (hafta içi mesai sonrası, hafta sonu ve resmî tatiller): Yüklenici en geç 8 (sekiz) saat içinde müdahale edecektir.
- Parça gerektirmeyen arızalarda giderim süresi en geç 4 (dört) saattir.
- Parça gerektiren arızalarda; parça temininin kara/hava ulaşımının olağan koşullarda yapılamaması veya gümrük işlemleri gibi Yüklenicinin elinde olmayan hâller dışında, müdahale 24 (yirmi dört) saati geçmeyecektir.
- Yangın pompası sistemi arızalarında Yüklenici 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek ve mümkün olan en kısa sürede müdahaleyi sağlayacaktır.
- Asansör dâhil olmak üzere tüm sistemlerde arızanın telefon, e-posta vb. yollarla bildirilmesi hâlinde 7 gün 24 saat hizmet verilecektir.

7. PERSONEL YETERLİLİĞİ

- Yüklenici, bakım hizmetini konusunda eğitimli teknik personel ile yürütecektir. Bakım ekibinde asgari olarak:

- 1 (bir) Makine Mühendisi veya Elektrik Mühendisi veya Elektrik-Elektronik Mühendisi,
- Yeterli sayıda teknik personel
- bulunacaktır.
- Görevli mühendis, sözleşme süresince Yüklenici bünyesinde tam zamanlı çalışacak ve İSG-KATİP/Ekip Net sistemi üzerinden kaydı bulunacaktır. Yüklenicinin görevli teknisyenlerinin isimleri sözleşme tarihi ile birlikte İdare'ye bildirilecek; personel değişikliği hâlinde yeni isimler değişim tarihinde İdare'ye bildirilecektir.

8. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- Yüklenici, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine ve ilgili mevzuata uyacaktır. Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanımı, elektrik güvenliği, yüksekte çalışma ve kapalı alan çalışmalarına ilişkin tedbirler tam olarak sağlanacaktır.
- Tüm giderleri kendisine ait olmak üzere iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekli diğer sağlık/güvenlik tedbirleri Yüklenici tarafından karşılanacak; oluşabilecek iş kazalarından Yüklenici sorumlu olacaktır.

9. RAPORLAMA, MUAYENE VE KABUL

- Bakım ve arıza müdahalesi sonrasında Yüklenici tarafından 3 (üç) nüsha Teknik Servis Raporu/Bakım Formu düzenlenecektir.
- Formun 1 nüshası ilgili birimde/Hastane Teknik Servisinde bırakılacak, 1 nüshasını Yüklenici kendisine alacak, diğer nüshası ise fatura ekinde Satın alma birimine teslim edilecektir.
- Raporda asgari olarak; ölçüm sonuçları, tespit edilen arızalar, yapılan işlemler, değiştirilmesi önerilen parçalar ve gerektiğinde fotoğraflar yer alacaktır.
- Rapor, görevli Makine Mühendisi veya Elektrik Mühendisi tarafından imzalanacak ve Hastane Teknik Elemanlarınca onaylanacaktır. İdare onayı alınmadan bakım tamamlanmış sayılmayacaktır.
- Kısmi kabul yapılmayacaktır.
- Periyodik bakıma ilişkin düzenlenen Teknik Servis Raporu ve faturası, ilgili ayın 30'u ile takip eden ayın 10'u arasında kesilerek İdare'ye teslim edilecek; teslim tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde Kontrol Teşkilatınca Hizmet Kabul Tutanağı ile Muayene ve Kabul işlemleri tamamlanacaktır.

10. GARANTİ

- Yapılan işçilik en az 1 (bir) yıl garantili olacaktır. Aynı arızanın işçilik kaynaklı olarak tekrar etmesi hâlinde Yüklenici herhangi bir ücret talep etmeksizin gerekli işlemleri yapacaktır.
- Onarımda kullanılan her türlü yedek parça da en az 1 (bir) yıl süreyle garantili olacak; bu süre içinde arızalanan parça Yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

11. CEZAİ ŞARTLAR VE SÖZLEŞMENİN FESHİ

- İşin tekrar eden kısımlarının sözleşmeye uygun gerçekleştirilmemesi hâlinde, her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere sözleşme bedelinin %2'si (yüzde iki) tutarında ceza kesilecektir.
- Aykırılıkların 5 (beş)'ten fazla olması hâlinde, 4735 sayılı Kanun'un 20'nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İdarece feshedilebilecektir.
- Aramaya süresinde müdahale edilmemesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin eksiksiz alınmaması, ayıplı malzeme kullanılması veya hizmet akışını aksatacak tutum ve davranışlarda bulunulması hâllerinde, en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %2'si (yüzde iki) tutarında ceza uygulanacaktır.
- Kesilecek toplam ceza tutarı sözleşme bedelinin %30'unu geçemez; bu orana ulaşılması hâlinde sözleşme feshedilecektir.

12. DENETİM VE UYGUNLUK

- TSE tarafından yapılan belgelendirme kontrollerinde görülen eksiklikler Yüklenici tarafından giderilecek; bu süreçte Yüklenici refakat edecektir.
- Değişen yönetmelik sebebiyle TSE kontrolleri sonrasında tespit edilen ve İdarenin

yükümlülüğünde olan eksikliklerin maliyeti İdare tarafından karşılanacaktır.

- Kullanılacak ölçüm cihazları kalibrasyonlu olacaktır.

13. DİĞER HUSUSLAR

- Yedek parça bedelleri bu şartname/sözleşme kapsamında değildir.
- Bakımlar, hastane hizmetini aksatmayacak şekilde İdare ile koordineli olarak planlanacaktır.
- Yüklenici, çalışma alanını iş bitiminde temiz teslim edecektir.
- Hizmet sırasında çevreye veya mevcut tesisata verilecek zararlardan Yüklenici sorumludur.
- Acil durumlarda Yüklenici telefon ile teknik destek sağlayacaktır.
- İdare, gerekli gördüğünde bakım programında makul değişiklikler yapabilecektir.
- Bu şartnamede belirtilen hususlar asgari teknik şartlar olup, daha üstün nitelikte hizmet sunmayı taahhüt eden istekliler teklif verebilir.
- Şartnamede belirli bir marka, model, üretici veya firmayı işaret eden herhangi bir hüküm bulunmamaktadır; isteklilerin hizmeti bu şartnamede belirtilen teknik ve idari şartlara uygun olarak yerine getirmesi esastır.
- Şartnamede hüküm bulunmayan hâllerde, 4734 ve 4735 sayılı Kanun hükümleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Sağlık Alımı Birim Personeli

Malum GEGEZ

GEREKÇE RAPORU

Konu: Yangın Pompası ve Hidrant Sistemi Bakım ve Onarımı

- Doğubeyazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yangın güvenliğinin sağlanması ve mevcut yangın söndürme sistemlerinin işler durumda tutulması amacıyla, yangın pompası ve hidrant sisteminin bakım ve onarımının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
- Yapılacak bakım ve onarım çalışmaları ile sistemin mevcut durumunun kontrol edilmesi, tespit edilen arızaların giderilmesi, yangın anında yeterli basınç ve debinin sağlanması ve sistemin güvenilir şekilde çalışmasının temin edilmesi amaçlanmaktadır.
- Bu nedenle, yangın pompası ve hidrant sisteminin bakım ve onarımının yaptırılması can ve mal güvenliği ile yangın güvenliği için ihtiyacımız bulunmaktadır.

02/10/2026

Veysi KIZILARSLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi