T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Sayı : E-99989031-949-331818533 09.10.2026
Konu : TEKLİFE DAVET

TEKLİFE DAVET
(İLGİLİ MAKAMLARA)

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Merkezimiz için gerekli olan malzeme **7 Adet Aktes Marka Doğalgaz Kombisinin Tek Seferlik Bakım ve Onarım** hizmet alım işi için 4734 sayılı İhale Kanununun **22/D** maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **14.10.2026 tarih ve saat 14:00'a** kadar **dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com** adresinize göndermenizi rica ederim.

Erdal SALMAN
İdari Ve Mali İşler Müdürü

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KURUMUMUZDA BULUNAN 7 ADET AKTES MARKA DOĞALGAZ KOMBİSİNİN TEK SEFERLİK BAKIM VE ONARIMI	PERİYOT	1		

GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ):

Firma Yetkilisi
İmza/Kaşe

OLUR
MUHAMMET RIZA KAYALI

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: 6BEA9A06-0C8C-4D13-ADB2-AE166BF452B4 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2 4400
Telefon No: 4723124022
e-Posta: dogubayazitadsm@saglik.gov.tr İnternet Adresi:
https://dogubayazitadsm.saglik.gov.tr/
Kep Adresi: dogubayazit.dissagligi@hs01.kep.tr

Bilgi için: Emir Can ÖZTÜRK
Telefon No:

NOTLAR

1.Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

2. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir. Genel Toplam (KDV Hariç) tutar firma tarafından yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde yazılmazsa teklifler geçersizs ayılacaktır.

3.Alternatif teklif kabul edilmeyecektir, kısmi teklifler değerlendirilmeyecektir.

4.Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.

5.Alımlar https://agriihale.gov.tr/ e-posta adresli Ağrı Valiliği ihale yönetim sisteminde ve EKAP'ta ilan edilecektir.

6.Alım konusu cihaz ise eğitimi merkezimizde ücretsiz yapılacaktır.

7.Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi ve yetkili imzası olmak zorundadır.

8.Teklif sonucunda siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazaret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

9.Teknik Şartname ektedir.

10. Teklif veren firma/firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır. Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç Tl olarak düzenlenecektir.

11. Teklif edilen malzemenin Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) sistemine veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olması ve Tıbbi ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi aranacaktır.

12. Yeni kurum olduğumuzdan dolayı g-mail ile iletişime geçebilirsiniz

13.Verilen teklifler 30 gün süreyle geçerli sayılacaktır.

ADRES: Çiftepınar Mah. Rıfkı Başkaya Cad. No:2
e-posta: dogubayazitadsmsatinalma@gmail.com
Telefon No: 0472 312 40 21

Muhammet Rıza KAYALI
Başhekim v.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge doğrulama kodu: 6BEA9A06-0C8C-4D13-ADB2-AE166BF452B4 Belge doğrulama adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys

Ağrı Doğubayazıt Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi
BAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN Gİ
8.10.2026 16:01:59 - E-99989031-000-331705848
331705848
BAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ GELEN Gİ

AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

BAŞHEKİMLİĞİNE

Ek'te sunulan ihtiyaç talep formunda belirtilen malzemelere ihtiyacımız vardır. Alımının gerçekleştirilmesi hususunda

Gereğini bilgilerinize arz ederim.

02/10/2026

Veysi KIZILARSLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

	TC. AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ			
	DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TESİSİ İHTİYAÇ TALEP FORMU			
DÖK.KODU:DMC.FR.16	YAY.TAR: 21.11.2024	REV.TAR:	REV.NO:0	SAYFA:1
Sayı:			Tarih:	2.10.2026

TALEP EDEN SAĞLIK TESİSİ: DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

TALEP EDEN İLGİLİ BİRİM ADI:

S.N	DMO& BARKOD& UBB KODU [1]	TAŞINIR KODU [1]	MALZEME ADI	TALEP MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ
1			KURUMUMUZDA BULUNAN 7 ADET AKTES MARKA DOĞALGAZ KOMBİSİNİN TEK SEFERLİK BAKIM VE ONARIMI	1	PERİYOT

Yukarıda istemi yapılan talebin ihtiyaçtan fazla talep edilmediği, fazla talep edilmesinden kaynaklanan yasal sorumlulukların tarafımıza ait olduğunu, hazırlamış olduğumuz talebe ait ekteki teknik şartnamelerin yürürlükteki kanunlara, yönetmeliklere uygun olduğunu ve rekabete engel teşkil etmediğini taahhüt ederiz.

TALEP EDEN BİRİMİN TALEP GEREKÇESİ

GEREKÇE YAZIMIZ EKİNDE SUNULMUŞTURŞ.

TALEP EDEN BİRİM SORUMLUSU	UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR
VEYSİ KIZILARSLAN	**İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYON BAŞKANI**
T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Veysi KIZILARSLAN Taşınır Kayıt Yetkilisi	07/10/2026
İletişim Tel No :	
DEPO/TEKNİK BİRİMİ GÖRÜŞÜ	..../..../.....
	Taşınır Kayıt Yetkilisinin Adı Soyadı ve İmzası
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcuttur.	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Veysi KIZILARSLAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
Yukarıda miktarı belirtildiği üzere ..... nolu kalemler depoda mevcut değildir	

MKYS Kontrolü Yapılmıştır.	T.C. DOĞUBAYAZIT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Veysi KIZILARSLAN Taşınır Kayıt Yetkilisi
..... nolu kalemlerde Stok fazlasına rastlanılmamıştır.	Adı Soyadı ve İmzası
..... nolu kalemlerde ekli listede belirtildiği üzere stok fazlası tespit edilmiştir.	
Yukarıdaki talebin satın alınması hususunu onaylarınıza uygun görüşle arz ederim.	**UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR.**
...../...../.....	07./10./2026
Gerçekleştirme Görevlisi	Harcama Yetkilisi
İdari Mali İşler Müdürü	Başhekim

1 - Talebi yapan bölüm istemiş olduğu mal-malzemeler için varsa DMO Kodunu, taşınır kodu ise depo tarafından dolduracaktır.

2- Bu form önlü arkalı tek yaprak şeklinde düzenlenmiştir.

Ek 1: İhtiyaç Tespit Komisyonu İmzalı Kararı

Ek 2 : Teknik Şartname

DOĞUBAYAZIT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

AKTES MARKA 7 ADET DOĞALGAZ KOMBİNİN

TEK SEFERLİK BAKIM VE ONARIM HİZMETİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN ADI

Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan **7 (yedi) adet AKTES marka doğalgaz kombinin tek seferlik bakım, kontrol ve onarım hizmetinin** yapılması işidir.

2. İŞİN KONUSU

Bu teknik şartnamenin konusu; Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde bulunan toplam **7 (yedi) adet AKTES marka doğalgaz kombinin** güvenli, verimli ve sağlıklı şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla tek seferlik bakım, temizlik, kontrol, arıza tespiti, ayar ve bakım kapsamında gerekli onarım işlemlerinin yapılmasıdır.

3. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici tarafından 7 adet kombinin tamamında aşağıdaki işlemler gerçekleştirilecektir:

- Kombilerin genel çalışma kontrolü yapılacaktır.
- Cihazların iç ve dış temizlikleri yapılacaktır.
- Mekanik, elektrik ve elektronik aksamlar kontrol edilecektir.
- Mevcut arızalar tespit edilecektir.
- Cihazların çalışma ayarları kontrol edilecektir.
- Kalorifer devresi kontrol edilecektir.
- Kullanım sıcak suyu sistemi, cihazın mevcut özelliklerine uygun şekilde kontrol edilecektir.
- Tesisat suyu basıncı kontrol edilecektir.
- Gaz bağlantıları ve gaz sızdırmazlığı kontrol edilecektir.
- Ateşleme ve yanma sistemi kontrol edilecektir.
- Fan ve hava akış sistemi kontrol edilecektir.
- Pompa ve ilgili mekanik aksamlar kontrol edilecektir.
- Genleşme tankı kontrol edilecektir.
- Sensörler ve emniyet sistemleri kontrol edilecektir.
- Elektrik bağlantıları ve kablo bağlantıları kontrol edilecektir.
- Baca bağlantısı ve yanma gazlarının tahliye sistemi kontrol edilecektir.
- Kombilerin çalışması test edilecektir.
- Cihazlarda bulunan hata kodları ve arıza kayıtları kontrol edilecektir.
- Bakım ve kontrol sonrasında cihazlar çalışır ve güvenli durumda teslim edilecektir.

4. BAKIM İŞLEMLERİ

Her bir kombi için asgari olarak aşağıdaki bakım ve kontrol işlemleri yapılacaktır:

1. Genel fiziki durum kontrolü,
2. İç ve dış temizlik,
3. Brülör ve yanma haznesi kontrolü,
4. Eşanjörlerin kontrolü ve gerekli temizliği,

5. Fan ve hava akış sisteminin kontrolü,
6. Devirdaim pompasının çalışma kontrolü,
7. Genleşme tankının kontrolü,
8. Tesisat suyu basınç kontrolü,
9. Gaz bağlantılarının kontrolü,
10. Gaz sızdırmazlık kontrolü,
11. Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının kontrolü,
12. Elektrik bağlantılarının kontrolü,
13. Sensörlerin kontrolü,
14. Emniyet sistemlerinin kontrolü,
15. Manometre ve basınç kontrolü,
16. Üç yollu vana ve ilgili mekanik aksamların kontrolü,
17. Baca bağlantısının kontrolü,
18. Kalorifer devresi çalışma kontrolü,
19. Kullanım sıcak suyu devresi kontrolü,
20. Cihazın çalıştırılarak genel performans kontrolünün yapılması.

5. ARIZA TESPİTİ VE ONARIM

- Bakım sırasında tespit edilen arızalar yüklenici tarafından idareye bildirilecektir.
- Bakım kapsamında yapılabilecek ayar, temizlik ve işçilik işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir.
- **Yedek parça gerektiren arızalarda, yedek parça değişimi bu hizmet alımının kapsamında değildir.**
- Değiştirilmesi gereken yedek parçalar için idareye bilgi verilecek ve idarenin onayı alınmadan parça değişimi yapılmayacaktır.
- Yedek parça değişiminin gerekli olması halinde parça bedeli ayrıca değerlendirilecektir.
- İdarenin onayı olmadan yapılan yedek parça değişimlerinden dolayı yüklenici herhangi bir bedel talep edemez.

6. YEDEK PARÇA VE MALZEME

- **Yedek parça bedelleri teklif fiyatına kesinlikle dâhil değildir.**
- Yedek parça temini ve değişimi bu hizmet alımının kapsamı dışındadır.
- Bakım ve onarım sırasında yedek parça değişiminin gerekli olduğunun tespit edilmesi halinde yüklenici, değişmesi gereken parçanın adını, teknik özelliklerini ve bedelini idareye bildirecektir.
- **İdarenin yazılı veya yetkili personeli aracılığıyla vereceği onay olmadan hiçbir yedek parça değiştirilmeyecektir.**
- İdarenin onayı olmaksızın yapılan parça değişimleri için yüklenici ayrıca ücret talep edemez.
- Yedek parça değişimi gerektiğinde söz konusu işlem **ayrıca ücretlendirilir** ve bu şartname kapsamındaki teklif bedeline dâhil değildir.
- Kullanılacak yedek parçalar, idarenin ayrıca onaylaması halinde cihazın teknik özelliklerine uygun olacaktır.
- Yedek parça gerektiren arızalarda, parça değişimi yapılmaksızın mevcut sistem üzerinde yapılabilecek bakım, kontrol ve arıza tespit işlemleri gerçekleştirilecektir.

7. TEKLİF FİYATINA DAHİL OLAN GİDERLER

Teklif fiyatına;

- 7 adet kombinin bakım işçiliği,
- Genel kontrol ve arıza tespiti,
- Temizlik işlemleri,
- Gerekli bakım ve çalışma ayarları,
- Bakım kapsamında yapılacak işçilikler,
- Servis ve işçilik giderleri dâhildir.
- **Yedek parça bedelleri teklif fiyatına dâhil değildir.**

8. TEKLİF FİYATINA DAHİL OLMAYAN GİDERLER

Aşağıdaki giderler teklif fiyatına dâhil değildir:

- Yedek parça bedelleri,
- Değiştirilecek elektronik kart, pompa, fan, gaz valfi, sensör, eşanjör ve benzeri cihaz parçalarının bedelleri,
- İdarenin ayrıca onayını gerektiren parça ve malzeme bedelleri.

Bu tür giderler ancak **idarenin onayı alınması halinde ayrıca karşılanacaktır.**

9. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

- Yüklenici, çalışma sırasında yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun hareket edecektir.
- Çalışmalar sırasında gerekli kişisel koruyucu donanımlar kullanılacaktır.
- Doğalgaz cihazları üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır.
- Çalışma sırasında kurumun diğer cihaz, tesisat ve ekipmanlarına zarar verilmemesi için gerekli tedbirler yüklenici tarafından alınacaktır.
- Yüklenici personelinden kaynaklanan zararlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- Çalışma tamamlandıktan sonra çalışma alanı temiz ve düzenli şekilde teslim edilecektir.

10. TEKNİK PERSONEL

Bakım ve onarım işlemleri, doğalgaz yakıtlı ısıtma sistemleri ve kombiler konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip teknik personel tarafından gerçekleştirilecektir.

Yüklenici, çalışmalarını ilgili mevzuata, teknik kurallara ve cihaz üreticisinin bakım talimatlarına uygun olarak yapacaktır.

11. ÇALIŞMA ZAMANI

- Bakım ve onarım çalışmaları, Doğubayazıt Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin çalışma düzenini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
- Çalışma günü ve saatleri idare ile yüklenici tarafından koordineli olarak belirlenecektir.
- Sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin aksatılmaması esastır.

12. İŞİN SÜRESİ

İş, sözleşmenin imzalanmasını müteakip idarenin yükleniciye yapacağı bildirimden itibaren **[...2...] iş günü içerisinde** tamamlanacaktır.

13. KONTROL VE KABUL

- Bakımı yapılan her bir kombi idarenin yetkili personeli ile birlikte çalıştırılarak kontrol edilecektir.
- Bakım ve kontrol işlemlerinin tamamlandığı ve cihazın güvenli şekilde çalıştığı tespit edildikten sonra kabul işlemi gerçekleştirilecektir.
- Yüklenici tarafından yapılan işlemler servis/bakım formu ile kayıt altına alınacaktır.
- Servis formunda en az; cihazın marka ve modeli, yapılan bakım işlemleri, tespit edilen arızalar ve cihazın bakım sonrası çalışma durumu belirtilecektir.
- Eksik veya hatalı yapılan bakım ve işçilik işlemleri yüklenici tarafından ayrıca ücret talep edilmeksizin giderilecektir.

14. GARANTİ

- Yüklenici tarafından gerçekleştirilen bakım ve işçilik işlemleri **en az 3 (üç) ay** süreyle garanti kapsamında olacaktır.
- Garanti süresi içerisinde, yapılan işçilikten kaynaklandığı tespit edilen aynı arızanın tekrarlanması halinde gerekli müdahale yüklenici tarafından ayrıca işçilik ücreti talep edilmeksizin yapılacaktır.
- **Yedek parça garanti kapsamında değildir.**
- Yedek parça değişimi gerektiğinde ilgili parça bedeli ayrıca değerlendirilir.

15. YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

Yüklenici;

- İşin teknik şartnameye uygun olarak yapılmasından,
- Bakım işlemlerinin usulüne uygun gerçekleştirilmesinden,
- Görevlendirdiği personelin çalışmalarından,
- Çalışma sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasından,
- Kuruma ait cihaz ve tesisatların korunmasından,
- İş sonunda cihazların güvenli şekilde teslim edilmesinden,
- İlgili mevzuat ve teknik kurallara uyulmasından

sorumludur.

16. TEKLİF BİRİM FİYAT CETVELİ

Sıra No	İş Kalemi	Birim	Miktar	Birim Fiyat (TL)	Tutar (TL)
1	AKTES marka doğalgaz kombi tek seferlik bakım ve onarım hizmeti **(yedek parça hariç)**	Adet	7	.....	.....
	GENEL TOPLAM		7		.....

17. GENEL HÜKÜMLER

- İş kapsamında toplam 7 **(yedi) adet AKTES marka doğalgaz kombinin** tek seferlik bakım ve onarım hizmeti gerçekleştirilecektir.
- Bakım ve onarım işlemleri cihazların mevcut durumları dikkate alınarak yapılacaktır.
- **Yedek parça temini ve yedek parça bedelleri bu hizmet alımının kapsamı dışındadır.**
- Yedek parça değişimi ancak idarenin onayı alınarak ve ayrıca ücretlendirilmek suretiyle gerçekleştirilebilir.
- Yüklenici, işin yürütülmesi sırasında idarenin yetkili personeli ile koordineli çalışacaktır.
- İş sonunda cihazlar güvenli ve çalışır durumda idareye teslim edilecektir.
- Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, teknik standartlar ve üretici teknik talimatları esas alınacaktır.

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Vekili KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

Emir Can ÖZTÜRK
Satın Alma Birim Personeli

Mazlum GEGEZ

GEREKÇE RAPORU

- Kurumumuz bünyesinde kullanılmakta olan 7 adet AKTES marka doğalgaz kombisinin, güvenli, verimli ve kesintisiz şekilde çalışmasının sağlanması amacıyla bakım ve onarımlarının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
- Söz konusu cihazların mevcut çalışma durumlarının kontrol edilmesi, gerekli bakım ve arıza tespitlerinin yapılması, cihazların çalışma güvenliğinin sağlanması ve olası arızaların önlenmesi amacıyla tek seferlik bakım ve onarım hizmeti alınması uygun görülmüştür.
- Bu kapsamda, 7 adet AKTES marka doğalgaz kombisinin teknik ve fenni şartlara uygun şekilde bakım ve onarımının yaptırılması gerekmektedir.

02/10/2026

Veysi KIZILARSLAN

Taşınır Kayıt Yetkilisi

T.C. DOĞUBAYAZIT
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Veysi KIZILARSLAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi