T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/ 1169 14/10/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Bilgilerinize arz ederim Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **80 KVA GÜÇ KAYNAĞINDAN TOMOGRAFİ ELEKTRİK PANOSUNA ENERJİ BESLEME KABLOSU ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **16/10/2026** tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadinsh@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim..

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	**80 KVA GÜÇ KAYNAĞINDAN TOMOGRAFİ ELEKTRİK PANOSUNA ENERJİ BESLEME KABLOSU ALIMI (3X50+1X25 NÖTÜRLÜ)**	**25**	**METRE**		

Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

DİYADİN DEVLET HASTANESİ

80 kVA GÜÇ KAYNAĞINDAN TOMOGRAFİ ELEKTRİK PANOSUNA ENERJİ BESLEME KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

Alım Konusu: 80 kVA UPS (Güç Kaynağı) ile Tomografi (BT) cihazı elektrik panosu arasında kullanılacak, 3x50 mm² faz iletkenli ve 1x25 mm² nötr iletkenli, EMAŞ 2 yanmaz özellikli enerji besleme kablosunun temini.

MADDE 1 – AMAÇ

Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesinde bulunan 80 kVA güç kaynağından (UPS) tomografi cihazı elektrik panosuna çekilecek enerji hattında kullanılacak 3x50 mm² faz iletkenli ve 1x25 mm² nötr iletkenli, EMAŞ 2 yanmaz özellikli enerji kablosunun teknik özelliklerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2 – TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kablo, bakır iletkenli ve alçak gerilim enerji iletiminde kullanılmaya uygun olacaktır.

2. Kablo, 3x50 mm² + 1x25 mm² kesitinde olacaktır. Üç faz iletkeninin her biri 50 mm², nötr iletkeni ise 25 mm² kesitinde olacaktır.

3. Kablo, EMAŞ 2 yanmaz özellikli olacaktır. Yanmazlık/yangına dayanım özelliği üretici teknik dokümanı veya uygunluk belgesi ile doğrulanabilir olacaktır.

4. Kablo izolasyonu ve dış kılıfı, kullanım ortamına uygun, mekanik darbe ve aşınmaya dayanıklı olacaktır.

5. Kablonun anma gerilimi 0,6/1 kV olacaktır.

6. İletkenler çok telli, elektrolitik tavlı bakır olacaktır.

7. Kablo, TS EN 50525, TS IEC 60502-1 veya kullanım amacına uygun eşdeğer standartların ilgili hükümlerini karşılayacaktır.

8. Kablo, ilgili mevzuata uygunluk ve gerekli ürün belgelerine sahip olacaktır.

9. Sürekli işletme sıcaklığı, üretici tarafından belirtilen kablo sınıfı ve standardına uygun olacaktır.

10. Kablo; rutubet, mekanik etkiler ve hastane teknik hacimlerinde uzun süreli kullanıma uygun olacaktır.

MADDE 3 – TESLİM VE KALİTE ŞARTLARI

11. Kablo yeni, kullanılmamış ve orijinal üretim olacaktır.

12. Kablo üzerinde üretici adı, kesiti, gerilim değeri ve üretim bilgileri okunabilir şekilde bulunacaktır.

13. Teslim sırasında ürünün teknik özelliklerini ve yanmazlık niteliğini gösteren uygunluk beyanı, teknik doküman ve kalite belgeleri idareye sunulacaktır.

14. İmalat hatası tespit edilen ürünler yüklenici tarafından ücretsiz değiştirilecektir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

Ahmet Emin YILMAZ
TKY

Mücahit YAMAN
TKY

15. Bu alım yalnızca enerji besleme kablosunun teminini kapsamaktadır.

16. Montaj, kablo çekimi, bağlantı ve devreye alma işlemleri Diyadin Devlet Hastanesi tarafından yapılacaktır.

17. Teklif veren firmalar, şartnamedeki teknik özellikleri karşılayan ve EMAŞ 2 yanmaz özelliğini belgeleyen ürün teklif edebilecektir.

18. İdare, gerekli gördüğü durumlarda ürünün teknik uygunluğunu belge ile doğrulama hakkına sahiptir.

Yetkili Komisyon / İlgili Personel



