Jeneratör Teknik Şartnamesi

Mal Malzeme Adı	Teknik Tarifi	Tanımı	Kurulacak Yer
Jeneratör	Voltaj	380 Volt	Patnos 3 Nolu ASM (Zahide ŞAHİN asm)
	Güç	12,5 KVA	
	Frekans	50 Hz	
	Yakıt Tipi	Diesel	
	Ses ve İzolasyon	Kabinli ve Transfer Panosu Dahil	
	Kablo	3*16+10 (10 metre)	
	Egzos Borusu	Tip jeneratöre Uyumlu (3 metre)	
Tedarik, Kapalı Ambalajlarda, her türlü yatay ve düşey nakliye işçilik ve montaj dahil olacaktır. İstekli 1 Yıl (12 Ay) parça dahil her türlü bakımını yapacaktır. Bunun için İdareden ayrıca ücret talep edilemez			

MKYS Kodu:253.02.05.06.01.02.03

Teknisyen
Samet Çeğil

Teknisyen
Recep Akmış

Teknisyen
Ali KAYA