T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sayı: 1029 26.10.2026

Konu: UPS SİSTEMLERİ İÇİN 4 KALEM YEDEK PARÇA ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.11.2026 11:00 'a kadar satinalma@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Cemal AKTAŞ
İdari Ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KONDANSATÖR 100VF			3	Adet		
2	SOĞUTMA FANI 12x12 CM			6	Adet		
3	SALYANGOZ FAN			2	Adet		
4	ÇIKIŞ TRAFOSU 210A			3	Adet		
						Genel Toplam	

Teklif Eden
.../.../2026
Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim:
Teklif verecek firmalar Vergi No veya TC Kimlik Numarasını teklife davetin üzerine yazmak zorundadır.
• Teklifler zarfla veya mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

UPS YEDEK PARÇA ALIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler:

Kondansatör:

Kondansatörler 100 vf Kapasite değeri: 100 MF

Çalışma gerilimi: 480 V AC -Sürekli çalışmaya uygun olacaktır.

-Aşırı ısınmaya dayanıklı olacaktır.

Soğutma fanı :

fan ölçüsü 120x120 mm olacaktır.

Fan, **mevcut UPS cihazına herhangi bir mekanik veya elektriksel değişiklik gerektirmeyen birebir uyumlu olacaktır.**

Ürün 2 yıl garantili olacaktır.

Çıkış Trafosu:

Trafo, hastanemizde mevcut UPS cihazı ile birebir uyumlu olacaktıtr.

210A akım değerine uygun olacaktır.

Trafonun gerilim,güç,frekans, bağlantı ve izolasyon özellikleri mevcut UPS cihazının teknik gereksinimlerini karşılayacaktır.

Salyangoz fan :

Fan tipi çift emişli salyangoz fan olacaktır.

Fan gövdesi darbeye karşı dayanıklı olacaktır.

Fan , mevcut UPS cihazına mekanik ve elektriksel olarak birebir uyumlu olacaktır.herhangi bir tadilat gerektirmeden monte edilebilecektir.

Garanti:

Ürünler 2 yıl garantili olacaktır.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Musa GÜNEŞ
Teknik Servis Sorumlusu