T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1229 02/11/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **ELEKTRİK MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/11/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

'a)	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	TV UYDU ALICISI	20	ADET		
2	3 MT ÜÇLÜ FİŞ	15	ADET		
3	5 MT ÜÇLÜ FİŞ	15	ADET		
4	YARIM PARMAK KABLO KANALI	10	ADET		
5	BİR PARMAK KABLO KANALI	10	ADET		
6	BEŞ SANTİM KABLO KANALI	10	ADET		
7	AKROBATİK MERDİVEN BÜYÜK	1	ADET		
8	AKROBATİK MERDİVEN KÜÇÜK	1	ADET		

UYGUNDUR
02/11/2026
Dr. Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.

- **Çözünürlük ve Yayın:** Full HD 1080p çözünürlük destekli, DVB-S/DVB-S2 yayın standartlarına tam uyumlu mini (TV arkasına takılabilir) uydu alıcısı olmalıdır.
- **Bağlantılar:** HDMI çıkışı, AV çıkışı, USB portu ve harici kumanda alıcı gözü (IR LED) bulunmalıdır.
- **Kanal Kapasitesi:** En az 4000 kanal hafızasına, TKGS (Türksat Kanal Güncelleme Sistemi) desteğine ve Türkçe dil seçeneğine sahip olmalıdır. Besleme adaptörü, kumandası ve HDMI kablosu ile eksiksiz teslim edilmelidir.

21. 3 Metre Üçlü Fiş (3 Metre 3'lü Grup Priz)

- **Kablo ve Güç:** 3 metre uzunluğunda, $3\times1.5\text{ mm}^2$ CE belgeli bakır kablolu, 16A / 250V AC (en az 3500W) çalışma gücüne uygun olmalıdır.
- **Güvenlik:** Topraklamalı, çocuk koruma blokeli ve darbelere dayanıklı gövdeli olmalıdır.

22. 5 Metre Üçlü Fiş (5 Metre 3'lü Grup Priz)

- **Kablo ve Güç:** 5 metre uzunluğunda, $3\times1.5\text{ mm}^2$ kesitli topraklı seyyar grup priz olmalıdır.
- **Güvenlik:** Isıya dayanıklı thermoplastik gövdeli, çocuk emniyetli olmalıdır.

23. Yarım Parmak Kablo Kanalı ($16\times16\text{ mm}$ Yapışkanlı Kablo Kanalı)

- **Ölçü:** Yaklaşık $12\times12\text{ mm}$ veya $16\times16\text{ mm}$ ebatlarında sıva üstü kablo kanalı olmalıdır.
- **Özellik:** Kendiğinden çift taraflı yapışkan bantlı (arkası bantlı), alev yürütmeyen kendinden sönümlü PVC malzemeden imal edilmiş, 2 metrelik boylar halinde teslim edilmelidir.

24. Bir Parmak Kablo Kanalı ($25\times16\text{ mm}$ veya $25\times25\text{ mm}$ Kablo Kanalı)

- **Ölçü:** En az $25\times16\text{ mm}$ boyutlarında, geçmeli kapağa sahip kendinden yapışkanlı PVC kablo kanalı olmalıdır.

25. Beş Santim Kablo Kanalı ($50\times50\text{ mm}$ veya $50\times100\text{ mm}$ Kablo İç Tesisat Kanalı)

- **Ölçü:** En az $50\times50\text{ mm}$ (veya $50\times100\text{ mm}$) ebatlarında büyük boy kablo taşıma kanalı olmalıdır.
- **Standart:** Darbeye dayanıklı, RoHS ve CE standartlı, alev iletmeyen sert PVC malzemeden 2 metrelik standart boylarda olmalıdır.

26. Akrobatik Büyük Merdiven (Çok Amaçlı Katlanır Alüminyum Merdiven - Büyük Boy)

- **Tasarım ve Boyut:** En az 4×4 veya 4×5 basamaklı, tam açıldığında en az 4.5 – 5.5 metre yüksekliğe ulaşabilen çok amaçlı akrobatik merdiven olmalıdır.
- **Kullanım Modları:** Düz merdiven, A-tipi (çift taraflı) merdiven ve platform/iskele konumuna gelebilen kilit mekanizmalarına sahip olmalıdır.

M. Baraz TEKİN.

- **Kapasite ve Malzeme:** En az 150 kg taşıma kapasiteli, yüksek mukavemetli alüminyumdan imal edilmiş, kaymaz kauçuk ayak pedlerine ve emniyet kilit menteşelerine sahip olmalıdır.

27. Akrobatik Küçük Merdiven (Çok Amaçlı Katlanır Alüminyum Merdiven - Küçük Boy)

- **Tasarım ve Boyut:** En az 4×3 basamaklı, tam açıldığında en az 3.5 – 3.8 metre uzunluğuna ulaşabilen akrobatik merdiven olmalıdır.
- **Kapasite ve Güvenlik:** EN 131 güvenlik standardına uygun, 150 kg yük taşıma kapasiteli, hafif ve taşıması kolay katlanır alüminyum yapıda olmalıdır.

M. Baran Tekin.