T.C
AĞRI VALİLİĞİ
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Diyadin Devlet Hastanesi

SAYI : 70167892/1226 02/11/2026
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı **MALZEME ALIMI** işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 13/11/2026 tarih ve saat 12:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@gmail.com ve ekap adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

'a)	Malın / İşin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Fiyat
1	YARIM PARMAK MAŞON	100	ADET		
2	YARIM PARMAK NİPEL	100	ADET		
3	REZERVATUAR İÇİ FLEKS	30	ADET		
4	LAVABO EVİYESİ	25	ADET		
5	BANYO BATARYASI	10	ADET		
6	TARET MUSLUĞU	25	ADET		
7	TORNAVİDA SETİ	1	ADET		
8	METAL MATKAP UCU SETİ	1	ADET		
9	50 LİK PİMAŞ BORU	20	ADET		
10	100 LÜK PİMAŞ BORU	10	ADET		
11	50 LİK DİRSEK	15	ADET		
12	50 LİK YARIM DİRSEK	15	ADET		
13	50 LİK ÇATAL	15	ADET		
14	100 LÜK DİRSEK	15	ADET		
15	100 LÜK YARIM DİRSEK	15	ADET		

16	100 LÜK ÇATAL	15	ADET		
17	LED AMPUL	20	ADET		
18	KABA ALÇI	2	ADET		
19	SETEN ALÇI	2	ADET		
20	KALEKİM	1	ADET		
21	İŞ ELDİVENİ	12	ADET		

UYGUNDUR
02/11/2026
Dr.Yasin ÇOLAK
Başhekim

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi gerekmektedir.
- Teklifler(rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın türüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

SIHHİ TESİSAT, HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER

1. Bu teknik şartname, Diyadin Devlet Hastanesi ihtiyacı için satın alınacak sıhhi tesisat metal ve PVC malzemeleri, batarya/musluk grupları, el aletleri ve inşaat/tamirat sarf malzemelerinin teknik özelliklerini, standartlarını ve kontrol esaslarını kapsar.
2. Satın alınacak tüm ürünler sıfır, hiç kullanılmamış, kırık, çatlak, pas, çapak veya defo barındırmayan 1. sınıf yüksek kalitede (ağır hizmet tipi) imal edilmiş olacaktır.
3. Sağlık tesisinde kullanılacak tüm armatürler, borular ve inşaat malzemeleri ilgili TSE, CE ve ISO kalite standartlarına uygun olmalıdır. İçme ve kullanım suyuna temas eden ürünler pirinç/paslanmaz malzemeden imal edilmiş ve insan sağlığına uygun hijyen sertifikalı olmalıdır.
4. Yüklenici firma teklif ettiği ürünler için en az 2 (iki) yıl garanti sağlamakla yükümlüdür.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Yarım Parmak Manşon (1/2" İçten Dişli Pirinç Manşon)

- **Malzeme ve Yapı:** 1/2" içten dişli (dişi-dişi) korozyona dayanıklı MS58 pirinç malzemeden veya nikel kaplı pirinçten imal edilmiş olmalıdır.
- **Diş Standardı:** TS EN 10226-1 (ISO 7-1) diş standardına uygun, sıkma esnasında çatlama yapmayan et kalınlığında olmalıdır.

2. Yarım Parmak Nipel (1/2" Çift Dış Dişli Sarı Nipel)

- **Malzeme ve Ölçü:** 1/2" - 1/2" her iki ucu dıştan dişli (erkek-erkek) MS58 pirinçten üretilmiş olmalıdır.
- **Özellik:** Gövde ortası anahtar ağızlı, pürüzsüz diş yapısına ve yüksek tork dayanımına sahip olmalıdır.

3. Rezervuar İçi Fleks (3/8" - 1/2" Esnek Bağlantı Hortumu)

- **Ölçü ve Yapı:** En az 30 cm - 40 cm uzunluğunda, bir ucu 3/8", diğer ucu 1/2" (veya 1/2"-1/2") basınca dayanıklı esnek bağlantı hortumu olmalıdır.
- **Malzeme:** Dış örgüsü paslanmaz çelik (AISI 304), iç hortumu kokusuz EPDM esaslı, somunları pirinç kaplama ve EPDM sızdırmazlık contalı olmalıdır.

4. Lavabo Eviyesi Bataryası (Eviye Musluğu / Kuğu Lavabo Bataryası)

- **Gövde Malzemesi:** MS58 pirinç döküm gövdeli, üzeri 1. sınıf krom/nikel kaplamalı olmalıdır.
- **Döner Boru:** 360 derece dönebilir yüksek kuğu borulu ve su tasarruflu perlatörlü (kireç kırıcı süzgeçli) yapıda olmalıdır.
- **Kartuş:** En az 35 mm veya 40 mm seramik diskli, sızdırmaz ve uzun ömürlü kartuş mekanizmasına sahip olmalıdır. Montaj için gerekli tüm fleks hortumlar ve sabitleme aparatları set içinde eksiksiz teslim edilmelidir.

5. Banyo Bataryası (Duvardan Monte Banyo Musluğu)

- **Gövde:** Yüksek kaliteli döküm pirinç gövde, 1. sınıf parlatılmış krom kaplama olmalıdır.
- **Mekanizma:** Seramik diskli kartuşlu, duş kumanda yönlendiricili (otomatik veya kilitli banyo/duş çıkışlı) olmalıdır.
- **Aksesuar:** Eksantrik bağlantı nipel kapakları ve sızdırmazlık contaları ile birlikte set olarak teslim edilmelidir.

6. Taharet Musluğu (Ara Musluk / Filtreli Taharet Musluğu)

- **Yapı ve Ölçü:** 1/2" - 3/8" veya 1/2" - 1/2" çıkışlı, kireç tutmaz filtreli kumanda mekanizmalı ara musluk olmalıdır.
- **Malzeme:** Krom kaplı paslanmaz pirinç gövdeli, rozeti ile birlikte eksiksiz paketlenmiş olmalıdır.

7. Tornavida Seti (Profesyonel İzoleli / Profesyonel Set)

- **Parça Sayısı ve Çeşit:** En az 6 - 8 parçadan oluşan, düz (slotted) ve yıldız (PH/PZ) uç tiplerini içeren takım olmalıdır.
- **Malzeme:** Uç kısımları sertleştirilmiş Krom-Vanadyum-Molibden (Cr-V) çeliğinden imal edilmiş, mıknatıslı uç yapısına sahip olmalıdır.
- **Sap:** Ergonomik, kaymaz, çift bileşenli (soft-grip) izoleli sap sistemine sahip olmalıdır.

8. Metal Matkap Ucu Seti (HSS Co / HSS-G Matkap Uç Seti)

- **Parça Sayısı ve Ölçü:** En az 19 veya 25 parçalık metal taşıma kutusu içerisinde, 1 mm'den 10 mm'ye kadar (0.5 mm artışlı) uçları içermelidir.
- **Kalite:** Yüksek hız çeliğinden (HSS-G veya HSS-Cobalt %5) imal edilmiş, paslanmaz çelik ve sert metalleri delmeye uygun olmalıdır.

9. 50'lik Pimaş Boru (DN 50 Atık Su Borusu)

- **Ölçü ve Çap:** Dış çapı 50 mm olan sert PVC atık su borusu olmalıdır.
- **Boy ve Et Kalınlığı:** Standart 1 veya 2 metrelik boylarda, TS EN 1329-1 standardına uygun B sınıfı veya BD sınıfı et kalınlığında olmalıdır.
- **Conta:** Muflu kısımda fabrikasyon conta kanallı ve sızdırmaz elastomer contası takılı teslim edilmelidir.

10. 100'lük Pimaş Boru (DN 110 Atık Su Borusu)

- **Ölçü ve Çap:** Dış çapı 110 mm (100'lük pimaş olarak bilinen) atık su borusu olmalıdır.
- **Standart:** TS EN 1329-1 standardında, alev yürütmez PVC hammaddeden üretilmiş, contalı ve muflu yapıda olmalıdır.

11. 50'lik Dirsek (DN 50 / 90° Atık Su Dirseği)

- **Ölçü:** 50 mm PVC pimaş borular için $87^\circ - 90^\circ$ açık açılı contalı geçiş dirseği olmalıdır.
- **Özellik:** Darbeye ve atık su kimyasallarına dayanıklı iç pürüzsüzlüğe sahip olmalıdır.

12. 50'lik Yarım Dirsek (DN 50 / 45° Atık Su Dirseği)

- **Ölçü:** 50 mm PVC borular için 45° kavisli contalı yarım dirsek olmalıdır.

13. 50'lik Çatal (DN 50 / 50 Eşit Y-Çatal)

- **Ölçü ve Tip:** 50 mm ana hattan 50 mm yan hat bağlantısı alan 45° veya 87° açılı contalı PVC çatal (tekli çatal) ek parçası olmalıdır.

14. 100'lük Dirsek (DN 110 / 90° Atık Su Dirseği)

- **Ölçü:** 110 mm (100'lük) PVC pimaş borular için $87^\circ - 90^\circ$ contalı açık dirsek olmalıdır.

15. 100'lük Yarım Dirsek (DN 110 / 45° Atık Su Dirseği)

- **Ölçü:** 110 mm (100'lük) boru hattı için 45° kavisli contalı yarım dirsek olmalıdır.

16. 100'lük Çatal (DN 110 / 110 Eşit Y-Çatal)

- **Ölçü:** 110 mm ana hattan 110 mm çıkış alan 45° açılı contalı PVC atık su çatalı olmalıdır.

17. LED Ampul (Tasarruflu LED Ampul)

- **Güç ve Işık:** En az 9W – 12W gücünde, A+ veya A++ enerji sınıfı, en az 800 - 1000 lümen ışık akısı sağlayan LED ampul olmalıdır.
- **Duy ve Renk:** Standard E27 duy tipinde, 6500K (Beyaz Işık / Gün Işığı) renk sıcaklığında olmalıdır.
- **Ömür:** En az 15.000 saat çalışma ömrüne ve anında %100 ışık verme özelliğine sahip olmalıdır.

18. Kaba Alçı (Sıva Alçısı - Torba)

- **Ağırlık ve Yapı:** Orijinal 35 kg veya 40 kg'lık torbalarda, yapı alçısı / sıva alçısı standardında (TS EN 13279-1) olmalıdır.
- **Özellik:** Kolay işlenebilir, donma süresi dengelenmiş, yüksek yapışma dayanımına sahip iç mekân alçısı olmalıdır.

19. Seten Alçı (Saten Perdah Alçısı - Torba)

- **Ağırlık ve Yapı:** Orijinal 35 kg veya 40 kg'lık torbalarda, pürüzsüz yüzey perdah alçısı olmalıdır.
- **Özellik:** Boya öncesi son kat yüzey düzleme imkânı veren, ekstradan zımparalama kolaylığı sağlayan ultra ince taneli yapıda olmalıdır.

20. Kalekim (Seramik Yapıştırma Harcı - Torba)

- **Ağırlık:** 1 Adet orijinal 25 kg'lık torbasında teslim edilecektir.
- **Tip ve Standart:** C1T veya C2TE sınıfı, çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, yüksek yapışma gücüne sahip seramik ve karo yapıştırma harcı olmalıdır.

21. İş Eldiveni (Aşınmaya Dayanıklı Çalışma Eldiveni - 12 Adet)

- **Beden ve Tip:** Standart 9 veya 10 beden, pamuk/polyester örgü üzeri nitril kaplamalı iş eldiveni olmalıdır.
- **Standart:** EN 388 (Mekanik Risk Koruma) standardına uygun; aşınma, yırtılma ve kaymaya karşı yüksek tutuş sağlayan yapıda olmalıdır.

